


Instrucțiuni de asamblare

ANTTI M06 3W USCĂTOARE DE CEREALE CAPETELE CANALELOR DE AER 1,0 M

408085 (ro) 02-2022



You'll see the difference



Obturatoare pentru rânduri de conducte 3W (A70989)	9
Racorduri pentru conducte de aer: Ø 1000 mm, Ø 800 mm, Ø 630 mm	12
Asamblarea capătului canalului de aer	13
Capătul canalului de aer 1,0 3W (A71008) – obturatorul inferior B	14
Capătul canalului de aer 1,0 3W (A70824) – obturatorul de canal B	22
Capătul canalului de aer 1,0 3W (A71010) – plăci de reglare	30
Capătul canalului de aer 1,0 3W (A70959) – obturatorul superior B	34
Capătul canalului de aer 1,0 3W (A70983) – plasa de scântei	36
Capătul canalului de aer 1,0 3W (A71013) – capătul de retur B	38
Capătul canalului de aer 1,0 3W (A70979) – piesa centrală B	42
Capătul canalului de aer 1,0 3W (A71018) – piesa intermediară	44
Capătul canalului de aer 1,0 3W (A71209) – piesa centrală S, Ø 1000 mm	46
Capătul canalului de aer 1,0 3W (A71221) – piesa inferioară/piesa superioară L, Ø 1250 / 1000 mm	48
Capătul canalului de aer 1,0 3W (A73408) – piesa inferioară/piesa superioară DGL, 2×Ø 800 mm	54
Capete canale de aer 1,0 (A76264) - piese de fixare ventilatorului	60
Capătul canalului de aer 1,0 3W (A70955) – obturatorul inferior B	62
Capătul canalului de aer 1,0×2 3W (A71016) – obturatorul superior B	64
Capătul canalului de aer 1,0 3W (A71333) – extensia canalului de aer	66
Capătul canalului de aer 1,0 3W (A71377) – scuturile de radiații	68
Capătul canalului de aer 1,0 3W (A71394) – canal S octogonal/Ø 1250 mm	78
Capătul canalului de aer 1,0 3W (A71403) – piesa centrală S, octogonală/Ø 1250 mm	88
Capătul canalului de aer 2W/3W/4W (A71090) – piesa centrală L, Ø 1250 / 1000 mm	94
Capătul canalului de aer 1,0 × 2 × 2 (A71245) – deschidere laterală, Ø 1250 mm / Ø 1000 mm	98
Capătul canalului de aer 1,0 (A71560) – deschidere de aer de schimb în placa inferioară a capătului de retur	100
Capătul canalului de aer 1,0 (A71562) – deschidere de aer de schimb în placa obturatorului	100
Capătul canalului de aer 1,0 (A71386), trapă de acces – placă laterală	103
Capătul canalului de aer (A71406), trapă de acces – placă de capăt	103
Acoperiș de protecție (A72231, A72232) pentru capătul canalului de aer de 1,0 m 3W	104
Capătul canalului de aer 0,5-1,0 3W (A75960) - diagonală	118
Capătul canalului de aer și acoperiș înclinat 3W (A75590)	120
Capătul canalului de aer telescopului 3W (A76735)	122

Specificații pentru capetele cu deschideri ale canalelor de aer

D1000 (o deschidere la care un racord adecvat pentru conducte de aer poate fi fixat cu șuruburi de către client)

Racordurile pentru conducte de aer care corespund întotdeauna specificațiilor sunt D630 (A71204), D800 (A71203) și D1000 (A71200).

Octogonal / D1250

Componentele care pot fi montate conform specificațiilor:

- Încălzitorul A1500 direct la deschiderea octogonală și, cu adaptorul D1250, racordul de conductă de aer D1250 (A71201).

În mod normal, specificațiile includ adaptoarele D1000, cu excepția specificațiilor pentru 8/D1250 cu instalare în partea de sus, care indică piesa A71402 pentru modelul de 2 W, A71403 pentru modelul de 3 W și A71404 pentru modelul de 4 W.


Racordurile de conductă de aer D1000, D800 și D630 nu se pot conecta la aceste piese. Pentru conductele de aceste diametre, există piese speciale de capăt ale canalelor de aer; prin urmare, pentru conductele mai mici nu este necesar un adaptor.



Capete opționale pentru canalele de aer, 3W 1,0

Obturatoare pentru rânduri
de conducte A70989

Capetele canalelor de aer



A71016 – obturator
superior B

A76264 - piese de fixare
ventilatorului

A71018 – piesă intermediară

A71209 – piesă centrală S
Ø 1000 mm

A70983 – plasă scânteii

A71221 – piesă inferioară /
piesă superioară L
Ø 1250/1000 mm


A71010 – plăci de reglare

A73408 – piesă inferioară / piesă
superioară DGL
Ø 2x800 mm


A71013 – capăt de retur B

A70951 - piesă centrală B
Ø 2x 800 mm


Capetele canalelor de aer




A75590 - acoperiș înclinat B




A71008 - obturator inferior B




A70824 - obturator de canal B




A70979 - piesă centrală B




A70959 - obturator superior B



A71333 - extensie canale de aer




A75960 - diagonală 0.5 - 1.0




A70956 - obturator inferior B


Capetele canalelor de aer




A71377 – scuturi de radiații



A76735 - telescopul S




A71394 – canal S
Octogonal / Ø 1250 mm




A71403 – piesă centrală S
Octogonal / Ø 1250 mm

Capetele canalelor de aer A71090, A71245, A71560, A71562, trapele de acces A71386, A71406


A71560 – podea
retur gură de aer
de schimb




A71562 – obturator
gură de aer de schimb




A71090 – piesă centrală L
ø 1250 mm / ø 1000 mm



A71406 – trapă de acces –
placă de capăt



A71245 – gură laterală
Ø 1250 mm / Ø 1000 mm




Racorduri conduce de aer



A71976
ø 1000 mm

A71201
ø1250 mm

A71200
ø1000 mm



A71203
ø 1000 mm
/ ø800 mm

A71204
ø 1000 mm
/ ø 630 mm




A71386 – trapă de acces –
placă laterală




Echipamente opționale pentru 3W 1,0

Piese A72231, A72232 pentru acoperișul de protecție al capătului de canal de aer de 1,0 m


A72231 – capăt canal de aer, acoperiș înclinat
3W: 3 plăci cu șuruburi / capăt de canal de aer de 1,0 m



A72232 – capăt canal de aer, acoperiș înclinat – capac de capăt
3W: 1 buc. (2 capete cu șuruburi) / capăt canal de aer de 1,0 m




Obturatoare pentru rânduri de conducte 3W (A70989) Piese de schimb



20061123

Ref.	Nr. piesă	Denumire 1	Denumire 2	Nr. buc.	Greutate
1	A71283	OBTURATOR SECȚIUNE WM06	PLACĂ RÂND CONDUCTE H = 220	3	4,48
2	A70548	OBTURATOR SECȚIUNE WM06	CONDUCTĂ D25-958	8	42,34
3	107930	COLIER CONDUCTĂ DE EVACUARE CU ȘURUB ÎN U	M8 D = 25 1883-25	24	0
4	A70551	OBTURATOR SECȚIUNE WM06	INEL DE GHIDARE	6	42,34
5	A70543	OBTURATOR SECȚIUNE WM06	PACHET ROATĂ LANȚ	2	19,92
6	114055	FIR BLOCARE	D 5	8	0
7	116065	DOP DE PLASTIC	DBI 42	4	0
8	A71294	OBTURATOR SECȚIUNE WM06	PLACĂ RÂND CONDUCTE H = 240	3	4,48
9	A70733	OBTURATOR SECȚIUNE	COND. DE EXTENSIE D17,2-300	6	0,26
10	101520	ȘURUB ZN 8.8	6X35 AM DIN933	12	0
11	110789	PIULIȚĂ NYLOC	M6 ZN DIN985	12	0

Instalarea obturatorilor rândurilor de conducte (A70989)





Pentru închiderea ambelor rânduri de conducte de aer din secțiune sunt necesare două seturi de piese A70989.


1. Instalarea obturatorilor pe partea de intrare (pe ambele rânduri de conducte sau, uneori, pe un singur rând)

- Piese Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referință din schița pieselor de schimb A70989 pentru capătul de canal de aer.
- 8 **Fig. 1.**
Selectați trei obturatoare cu înălțime de 240 mm pentru rândul de conducte de aer de pe partea de intrare.
- 3 **Fixați patru coliere cu șuruburi în U pe flanșele tuturor obturatorilor.**
Nu strângeți complet piulițele colierelor, pentru a permite deplasarea obturatorilor pe conducte.
- 2 **Introduceți o conductă prin cele două coliere cu șuruburi în U și într-unul dintre obturatoare.**
Amplasați conducta astfel încât capătul acesteia să rămână vizibil prin colierele cu șuruburi în U din centrul obturatorului.
- 2,9,10,11 **Fig. 2.**
Fixați conducta de extensie la țevă a arborelui (a se vedea schița de detalii Z)
Țîmpingeți cealaltă țevă a arborelui în interiorul șuruburilor în formă de U și conducta de extensie din partea opusă.
Lipiți această conductă de capătul conductei instalate la pasul 1.
- 4 **Introduceți pe conductă două inele de ghidare.**
- 3, 8 **Fig. 3.**
Presăți pe conductă celălalt obturator, împreună cu colierele cu șurub în U ale acestuia.
Amplasați obturatorul pe conductă astfel încât între inelele de ghidare să existe un spațiu liber de minimum 5 mm.
- * **Repetăți pașii descriși în schițele 2-3 până la instalarea tuturor celor trei obturatoare din configurație.**
Rețineți că între celelalte obturatoare (schița detaliată Y) trebuie instalat un singur inel de ghidare.
- 8 **Fig. 4.**
Instalați ansamblul realizat conform schițelor 1-3 pe rândul superior de conducte din partea de intrare a secțiunii.
Introduceți axul ansamblului prin orificiile de Ø 30 mm din placa laterală și picior.
Scoateți cele două șuruburi de la îmbinarea centrală a plăcilor de capăt ale secțiunii, de la inelele de ghidare.
Amplasați cele două inele de ghidare pe cele două părți ale îmbinării și introduceți din nou șuruburile (schița detaliată X).
- 2,9,10,11 **Instalați a treia conductă de extensie.**
Introduceți cea de-a patra conductă prin placa laterală și piciorul secțiunii, în colierele cu șurub în U ale obturatorului.
Lipiți conducta din partea opusă a secțiunii de conducta aflată deja în poziție.
- * **Deplasați obturatoarele în pozițiile corecte pe ax.**
Asigurați-vă că fantele și orificiile din obturatoare se află în dreptul capetelor șuruburilor.
Rotiți obturatorul într-o poziție aflată între cea superioară și cea inferioară.
Asigurați-vă că, după reglare, capetele conductelor rămân în contact.
Aliniați obturatoarele și strângeți piulițele colierelor cu șurub în U.
- 5 **Amplasați roata lanțului pe axul obturatorului.**
Introduceți mai întâi pe ax ghidajul lanțului și apoi roata lanțului.
Nu strângeți complet în acest moment piulițele colierelor cu șurub în U.
- * **Fig. 5.**
Instalați obturatoarele cu înălțimea de 220 mm pe rândul inferior de conducte de pe partea de intrare a secțiunii.

2. Instalarea obturatorilor pe partea de ieșire (pe ambele rânduri de conducte sau, uneori, pe un singur rând)


- * **Instalați obturatoarele cu înălțimea de 220 mm pe rândul superior de conducte de pe partea de ieșire.**
Instalați obturatoarele cu înălțimea de 240 mm pe rândul inferior.

Racorduri pentru conducte de aer: Ø 1000 mm, Ø 800 mm, Ø 630 mm



20061019


Ref.	Nr. piesă	Denumire 1	Denumire 2	Nr. buc.	Nr. schiță	Greutate	Grup
1	A71200	MANȘON CONDUCTĂ DE AER	D1000X120	1	A71200	5,18	3500
2	A71203	CONDUCTĂ AER WM06	ADAPTOR D1000/D800	1	A71203	9,40	3000
3	A71204	CONDUCTĂ AER WM06	ADAPTOR D1000/D630	1	A71204	11,49	3000



Conectarea racordului conductei de aer la capătul canalului de aer

- 1 / 2 / 3 Selectați racordul conductei de aer în funcție de dimensiunea sistemului de conducte de aer (1000 mm / 800 mm / 630 mm).
- 4 Fixați o bandă de etanșare pe flanșa racordului conductei de aer.
Fixați banda de etanșare pe interiorul rândului de orificii pentru șuruburi de pe flanșa racordului.
- 5 Fixați racordul la capătul canalului de aer folosind șuruburi autofiletante (4,8×13, 28 buc.).

Asamblarea capătului canalului de aer



1. Schiță cu principiul de configurare și instalare a capătului canalului de aer


Piese

- 1 **Asamblați plăcile de capăt ale capătului canalului de aer conform instrucțiunilor furnizate separat pentru fiecare capăt de canal de aer.**
Dacă ansamblul include un obturator inferior sau superior, asamblați-l separat.
- (4, 5) **Scoateți șuruburile și piulițele (2 buc.) din secțiune (de la punctul de fixare al suportului drept al capătului canalului de aer).**
Aceasta numai în cazul în care capătul canalului de aer care va fi instalat include un suport drept. Fig. 1b.
- 2 **Fixați benzi de etanșare pe flanșele de fixare ale plăcilor laterale (piesele 3) care vor fi fixate pe secțiunea de uscare.**
- 3 **Lipiți plăcile laterale de capetele secțiunii.**
- 4, 5 **Fixați plăcile laterale folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 11 buc./placă laterală).**
- 1 **Lipiți subansamblul obturatorului sau plăcii laterale, după caz, de plăcile laterale.**
Poziționați suportul capătului canalului de aer pe aceeași parte cu îmbinarea centrală a secțiunii de uscare.
Conectați ansamblurile realizate în etapa 1 la (secțiune și) plăcile laterale.
Fixați pe secțiune suporturile drepte ale capătului canalului de aer.
- * **Verificați îmbinările și forma dreptunghiulară a capătului canalului de aer. Strângeți toate șuruburile.**

Capătul canalului de aer 1,0 3W (A71008) – obturatorul inferior B

Accesoriu pentru capătul canalului de aer A71330 (capătul ventilatorului PFS)

Piese de schimb



Conform necesităților, astupați orificiile pentru ax neutilizate din secțiunea de uscare folosind piesele 19.





20061106

Ref.	Nr. piesă	Denumire 1	Denumire 2	Nr. buc.	Nr. schiță	Greutate	Grup
1	A70668	CAPĂT CANAL AER WM06	ANSAMBLU OBTURATOR ROTATIV 1 M	3	A70668	15,08	3000
2	A70551	OBTURATOR SECȚIUNE WM06	INEL DE GHIDARE	2	A70551	42,34	3000
3	A70548	OBTURATOR SECȚIUNE WM06	CONDUCTĂ D25-958	4	A70548-A	42,34	3000
4	A70733	OBTURATOR SECȚIUNE WM06	EXTENSIE CONDUCTĂ D19-300	3	A70733	0,25	3000
5	101810	ȘURUB CU CAP HEXAGONAL ZN 8,8	8×16 AM DIN933	12		0	2010
6	110540	PIULIȚĂ ZN 8 M8	DIN934	18		0	2010
7	A71223	CONDUCTĂ AER WM06	PACHET ROATĂ LANȚ PLASTIC	1	A71223-A	0,9	3000
11	101520	ȘURUB CU CAP HEXAGONAL ZN 8,8	6×35 AM DIN933	10		0	2010
12	110789	PIULIȚĂ NYLOC ZN M6	DIN985	10		0	2010
13	111550	ȘAIBĂ ZN	M10 DIN125	8		0	2010
14	400344	ȘAIBĂ AISI	PL1,5 D45/25,5	2	21175,4	0	4500
15	A71156	CAPĂT CANAL AER WM06	CONTRAPLACĂ PENTRU TRAPĂ	3	A71156	15,08	3000
16	A71157	CAPĂT CANAL AER WM06	SUPORT TRAPĂ	6	A71157	15,08	3000
17	114055	FIR BLOCARE	D 5	6		0	2900
18	114067	CABLU	D3/D5 MM PLASTIC P	12		0	2900
19	116065	DOP DE PLASTIC	DBI 42	2		0	2600
20	115570	BANDĂ ETANȘARE	4×10 MAPA	6		0	2600
21	107821	ȘURUB CU URECHE	M8X60	3		0	2000
22	120014	ARC RAPEL	3,0×17 140	3	41529	0	2900

Ansamblul capătului canalului de aer A71008

Vă recomandăm să asamblați capătul canalului de aer pe o suprafață dreaptă.
Astfel, vă veți asigura că ansamblul canalului de aer este drept la rândul său.






1. Instalarea ansamblurilor obturatoarelor la capătul canalului de aer (A71330), asamblat în interiorul secțiunii

Piese	Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referință din schița pieselor de schimb A71008 pentru capătul de canal de aer.
1	Conectați ansamblurile obturatoarelor (piesele 1) la orificiile ansamblului plăcii de capăt.
5, 6	Fixați obturatoarele folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 16 buc./obturator).
5, 6, 13	Conectați obturatoarele unele la celelalte folosind șuruburi, șaibe și piulițe (M8×16). Instalați câte două șaibe M10 pe fiecare dintre cele două șuruburi dintre obturatoare.

2. Instalarea în secțiune a contraplăcilor obturatorului

15	Conectați unele la celelalte cele trei contraplăci (piesele 15).
5, 6	Fixați îmbinarea folosind șuruburi și piulițe (M8×16).
16	Instalați suporturile contraplăcilor (piesele 16, 6 buc.) pe contraplăci, în poziția indicată în imagine.
5, 6	Fixați suporturile folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 1 buc./suport).
20	Fixați o bandă de etanșare pe suprafața superioară a ansamblului contraplăcilor (piesele 15). Fixați o bandă de etanșare pe interiorul rândului de orificii pentru șuruburi (a se vedea Fig. 2a).
(5, 6)	Demontați din secțiune șuruburile și piulițele de la punctul de fixare al suporturilor contraplăcilor. Fixați suporturile contraplăcilor folosind cel de-al doilea șurub de jos de la îmbinarea centrală și îmbinările laterale ale secțiunii.
*	Lipiți ansamblul contraplăcilor de capătul secțiunii de uscare. <i>Procedați cu atenție pentru a nu deteriora banda de etanșare în timp ce instalați placa.</i>
5, 6	Fixați suporturile contraplăcilor folosind șuruburile și piulițele demontate (M8×16). Marginea contraplăcii intră sub partea laterală a secțiunii și este fixată de către aceasta.







3. Instalarea arborelui de acționare a obturatorilor

- Fig. 1.
- 4 **Conectați cele două conducte (piesele 3) utilizând conducta de extensie.**
- 11, 12 **Fixați îmbinarea folosind două șuruburi și piulițe Nyloc (M6×35).**
- 2 **Introduceți pe conductă inelul de ghidare a arborelui.**
- 4 **Conectați o altă conductă de extensie la același capăt al conductei arborelui la care ați introdus inelul de ghidare.**
- 11, 12 **Fixați conducta de extensie folosind șuruburi și piulițe Nyloc (M6×35).**
- * **Repetăți cei trei pași de mai sus.**
Acum, arborele cuprinde trei conducte și două inele de ghidare.
- 14 **Introduceți șaiba (D45/25,5) pe conductă, la celălalt capăt al acesteia.**
- Fig. 2.
- (1) **Introduceți arborele, asamblat conform figurii 1, în orificiile superioare de Ø 25,5 mm de pe plăcile laterale ale secțiunii.**
Scoateți cele două șuruburi de la îmbinările centrale ale plăcilor de capăt ale secțiunii, de la ambele inelele de ghidare.
Lipiți inelele de ghidare de flanșele plăcilor de capăt și reintroduceți șuruburile.
- 14 **Introduceți o altă șaibă (D45/25,5) pe conducta arborelui.**
- 3 **Introduceți cea de-a patra conductă prin placa laterală și piciorul secțiunii, în conducta de extensie a arborelui asamblat.**
- 11, 12 **Fixați îmbinarea conductei arborelui folosind șurubul și piulița Nyloc (M6×35).**
- Fig. 3.
- * **Centrați conducta arborelui în raport cu flanșele laterale ale secțiunii.**
- * **Lipiți șaibele (piesele 14) de flanșele laterale ale secțiunii.**
- * **Realizați câte un orificiu de Ø 6 mm prin conducta arborelui, la distanța de 6 mm de suprafața fiecăreia dintre șaibe.**
- 11, 12 **Introduceți șuruburi în aceste orificii și fixați-le cu piulițe Nyloc (M6×35).**
- 7 **Amplasați unitatea roții lanțului pe arborele de acționare a obturatorilor.**
Nu strângeți complet în acest moment piulițele colierelor cu șurub în U.



4.






4. Instalarea firelor de acționare a obturatorilor

- 6, 21 **Fixați câte un inel cu ureche pe fiecare dintre obturatoare. Fixați inelele cu câte două piulițe (M8).**
- 22 **Introduceți un arc de rapel prin toate șuruburile cu ureche.**
- 18 **Instalați firele de acționare a obturatorilor.
Introduceți firul prin cele două orificii din arbore și ochiul arcului de rapel pentru a realiza o buclă triunghiulară. (Imaginea X)**
- 17 **Amplasați inele de fixare a firului pe ambele părți ale ochiului arcului de rapel.**
- * **Tăiați firul la distanța de cca 30 mm de inelul de fixare.**

Capătul canalului de aer 1,0 3W (A70824) – obturatorul de canal B

Piese de schimb



Piese 14 și elementele de etanșare ale acestora sunt instalate numai dacă acest ansamblu reprezintă partea de jos a capătului canalului de aer din uscător.

Conform necesităților, astupați orificiile pentru ax neutilizate din secțiunea de uscare folosind piesele 23.




20080901

Ref.	Nr. piesă	Denumire 1	Denumire 2	Nr. buc.	Nr. schiță	Greutate	Grup
1	A70682	CAPĂT CANAL AER WM06	PLACĂ DE CAPĂT CU OBTURATOR	3	A70682	14,64	3000
2	A70810	SECȚIUNEA SUPERIOARĂ WM06	SUPORTURI VERTICALE PL3	2	A70810-C	2,34	3000
3	A70640	CAPĂT CANAL AER WM06 1,0	PLACĂ LATERALĂ	2	A70640	14,18	3000
4	A70678	CAPĂT CANAL AER WM06 1,0	SUPORT DREPT	2	A70678-B	1,79	3000
5	A70668	CAPĂT CANAL AER WM06	ANSAMBLU OBTURATOR ROTATIV 1 M	3	A70668	15,08	3000
6	A70551	OBTURATOR SECȚIUNE WM06	INEL DE GHIDARE	2	A70551	42,34	3000
7	A70548	OBTURATOR SECȚIUNE WM06	CONDUCTĂ D25-958	4	A70548-C	42,34	3000
8	A70733	OBTURATOR SECȚIUNE WM06	EXTENSIE CONDUCTĂ D19-300	3	A70733	0,25	3000
9	101520	ȘURUB CU CAP HEXAGONAL ZN 8,8	6×35 AM DIN933	10		0	2010
10	110789	PIULIȚĂ NYLOC ZN M6	DIN985	10		0	2010
11	A71223	CONDUCTĂ AER WM06	PACHET ROATĂ LANȚ PLASTIC	1	A71223-A	0,9	3000
14	A70570	CAPĂT CANAL AER WM06 1,0	BANDĂ COLȚ	2	A70570-A	0,94	3000
16	114055	FIR BLOCARE	D 5	6		0	2900
17	114067	CABLU	D3/D5 MM PLASTIC P	12		0	2900
18	115570	BANDĂ ETANȘARE	4×10 MAPA	29		0	2600
19	111550	ȘAIBĂ ZN	M10 DIN125	8		0	2010
20	400344	ȘAIBĂ AISI	PL1,5 D45/25,5	2	21175,4	0	4500
21	A71156	CAPĂT CANAL AER WM06	CONTRAPLACĂ PENTRU TRAPĂ	3	A71156	15,08	3000
22	A71157	CAPĂT CANAL AER WM06	SUPORT TRAPĂ	6	A71157	15,08	3000
23	116065	DOP DE PLASTIC	DBI 42	2		0	2600
24	101810	ȘURUB CU CAP HEXAGONAL ZN 8,8	8×16 AM DIN933	164		0	2010
25	110540	PIULIȚĂ ZN 8 M8	DIN934	170		0	2010
26	107821	ȘURUB CU URECHE	M8X60	3		0	2000
27	120014	ARC RAPEL	3,0×17 140	3	41529	0	2900

Asamblarea capătului canalului de aer A70824

Vă recomandăm să asamblați capătul canalului de aer pe o suprafață dreaptă.
Astfel, vă veți asigura că ansamblul canalului de aer este drept la rândul său.






1. Asamblarea plăcilor de capăt pentru capătul canalului de aer

- Piese Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referință din schița pieselor de schimb A70824 pentru capătul de canal de aer.
- 18 (1.) Fixați benzi de etanșare pe flanșele de capăt ale celor trei plăci de capăt (piesele 1).
Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândului de orificii pentru șuruburi de pe flanșe (a se vedea schița detaliată 1).
- 2 Amplasați suporturile verticale între plăcile de capăt.
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce instalați suportul vertical.
Instalați flanșa suportului vertical care va fi lăsată în exteriorul capătului canalului de aer în direcția indicată în schița 2.
Flanșa trebuie instalată în modul indicat în schița 2 dacă un acoperiș de protecție va fi instalat pe capătul canalului de aer.
- 24, 25 Fixați plăcile de capăt și suporturile verticale folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 11 + 11 buc.).
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- 4 Instalați suporturile drepte ale capătului canalului de aer în suporturile verticale (piesele 2).
Căutați în schiță poziția corectă a suporturilor.
- 24, 25 Fixați suporturile folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 2 buc./suport).
- 5 Conectați ansamblurile obturatoarelor (piesele 5) la orificiile din ansamblurile plăcilor de capăt.
- 24, 25 Fixați obturatoarele folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 16 buc./obturator).
- 19, 24, 25 Conectați obturatoarele unele la celelalte folosind șuruburi, șaibe și piulițe (M8×16).
Instalați câte două șaibe M10 pe fiecare dintre cele două șuruburi dintre obturatoare.

2. Asamblarea capătului canalului de aer

- 18 (2.) Fixați benzi de etanșare pe flanșele de fixare ale plăcilor laterale (piesele 3) care vor fi fixate pe secțiunea de uscare.
Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândurilor de orificii pentru șuruburi (a se vedea schița detaliată 1 de la etapa 1).
- 3 Lipiți plăcile laterale de capetele secțiunii.
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce instalați plăcile laterale.
- 24, 25 Fixați plăcile laterale pe secțiune folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 11 buc./placă laterală).
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- (1) Introduceți ansamblurile realizate în etapa 1 între plăcile laterale.
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce deplasați ansamblurile.
- 24, 25 Fixați ansamblul realizat în etapa 1 folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 11 + 11 buc.).
- 24, 25 Fixați suporturile drepte pentru capătul e și îmbinarea secțiunilor folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 2 buc.).
Consultați schița detaliată 2. Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.

Continuare pe pagina următoare >>>





Instalați colțarele (piesele 14) numai dacă acest ansamblu reprezintă partea de jos a capătului canalului de aer din uscător.

- 18 (3.) **Fixați benzi de etanșare pe flanșele colțarelor (piesele 14).**
Fixați benzi de etanșare pe interiorul rândurilor de orificii pentru șuruburi (a se vedea schița 2).
- 14 **Fixați colțarele pe flanșele inferioare ale ambelor plăci laterale.**
- 24, 25 **Fixați colțarele folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 4 + 4 buc.).**
- * **Verificați îmbinările și forma dreptunghiulară a capătului canalului de aer. Strângeți toate șuruburile.**

3. Instalarea arborelui de acționare a obturatorilor

- 8 Fig. 1.
Conectați cele două conducte (piesele 7) utilizând conducta de extensie.
- 9, 10 **Fixați îmbinarea folosind două șuruburi și piulițe Nyloc (M6×35).**
- 6 **Introduceți pe conductă inelul de ghidare a arborelui.**
- 8 **Conectați o altă conductă de extensie la același capăt al conductei arborelui la care ați introdus inelul de ghidare.**
- 9, 10 **Fixați conducta de extensie folosind șuruburi și piulițe Nyloc (M6×35).**
- * **Repetăți cei trei pași de mai sus.**
Acum, arborele cuprinde trei conducte și două inele de ghidare.
- 20 **Introduceți șaiba (D45/25,5) pe conductă, la celălalt capăt al acesteia.**
- (1) Fig. 2.
Introduceți arborele, asamblat conform figurii 1, în orificiile superioare de Ø 25,5 mm de pe plăcile laterale ale secțiunii.
Scoateți cele două șuruburi de la îmbinările centrale ale plăcilor de capăt ale secțiunii, de la inelele de ghidare.
Lipiți inelele de ghidare de flanșele plăcilor de capăt și reintroduceți șuruburile.
- 20 **Introduceți o altă șaibă (D45/25,5) pe conducta arborelui.**
- 7 **Introduceți cea de-a patra conductă prin placa laterală și piciorul secțiunii, în conducta de extensie a arborelui asamblat.**
- 9, 10 **Fixați îmbinarea conductei arborelui folosind șurubul și piulița Nyloc (M6×35).**
- * Fig. 3.
Centrați conducta arborelui în raport cu flanșele laterale ale secțiunii.
- * **Lipiți șaibele (piesele 20) de flanșele laterale ale secțiunii.**
- * **Realizați câte un orificiu de Ø 6 mm prin conducta arborelui, la distanța de 6 mm de suprafața fiecăreia dintre șaibe.**
- 9, 10 **Introduceți șuruburi în aceste orificii și fixați-le cu piulițe Nyloc (M6×35).**
- 11 **Amplasați unitatea roții lanțului pe arborele de acționare a obturatorilor.**
Nu strângeți complet în acest moment piulițele colierelor cu șurub în U.





4. Instalarea în secțiune a contraplăcilor obturatorului


- 21 **Conectați unele la celelalte cele trei contraplăci (piesele 21).**
- 24, 25 **Fixați îmbinările folosind șuruburi și piulițe (M8×16).**
- 22 **Instalați suporturile contraplăcilor (piesele 22, 6 buc.) pe contraplăci, în poziția indicată în imagine.**
- 24, 25 **Fixați suporturile folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 1 buc./suport).**
- 18 (4.) **Fixați o bandă de etanșare pe suprafața superioară a ansamblului contraplăcilor (piesele 22).
Fixați o bandă de etanșare pe interiorul rândului de orificii pentru șuruburi (a se vedea Fig. 4a).**
- (24, 25) **Demontați din secțiune șuruburile și piulițele de la punctul de fixare al suportului contraplăcilor.
Fixați suporturile contraplăcilor folosind cel de-al doilea șurub de jos de la îmbinarea centrală și
îmbinările laterale ale secțiunii.**
- (21, 3 buc.) **Conectați contraplaca asamblată anterior la colțarele plăcilor laterale ale capătului canalului de aer.
Fixați contraplaca la orificiile exterioare ale colțarului, pe aceeași parte cu secțiunea.**
- 24, 25 **Fixați contraplaca la ambele capete folosind șuruburi și piulițe (M8×16).
Marginea contraplăcii intră sub partea laterală a secțiunii și este fixată de către aceasta.
În cazul în care capetele canalelor de aer nu au colțare, fixați contraplaca numai pe secțiune.**
- 24, 25 **Fixați suporturile contraplăcilor folosind șuruburile și piulițele demontate (M8×16).**

5. Instalarea firelor de acționare a obturatoarelor

- 25, 26 **Fixați câte un inel cu ureche pe fiecare dintre obturatoare. Fixați inelele cu câte două piulițe (M8).**
- 27 **Introduceți un arc de rapel prin toate șuruburile cu ureche.**
- 17 **Instalați firele de acționare a obturatoarelor.
Introduceți firul prin cele două orificii din arbore și ochiul arcului de rapel pentru a realiza o buclă
triunghiulară.
Consultați și imaginea X din schița 4 cu instrucțiuni de asamblare pentru capătul de canal de aer
A71008, aflată mai sus.**
- 16 **Amplasați inele de fixare a firului pe ambele părți ale ochiului arcului de rapel.**
- * **Tăiați firul la distanța de cca 30 mm de inelul de fixare.**

Capătul canalului de aer 1,0 3W (A71010) – plăci de reglare

Piese de schimb



20080901

Ref.	Nr. piesă	Denumire 1	Denumire 2	Nr. buc.	Nr. schiță	Greutate	Grup
1	A70640	CAPĂT CANAL AER WM06 1,0	PLACĂ LATERALĂ	2	A70640	14,18	3000
2	A70810	SECȚIUNEA SUPERIOARĂ WM06	SUPORTURI VERTICALE PL3	2	A70810-C	2,34	3000
3	A70678	CAPĂT CANAL AER WM06 1,0	SUPORT DREPT	2	A70678-B	1,79	3000
4	A71367	CAPĂT CANAL AER WM06	PACHET DE PIESE DE REGLARE	1	A71367	5,46	3000
5	A71351	CAPĂT CANAL AER WM06	ANSAMBLU REGLARE	3	A71351	32,1	3000
6	101810	ȘURUB CU CAP HEXAGONAL ZN 8,8	8×16 AM DIN933	158		0	2010
7	110540	PIULIȚĂ ZN 8 M8	DIN934	158		0	2010
8	115570	BANDĂ ETANȘARE	4×10 MAPA	26		0	2600




Asamblarea capătului canalului de aer A71010

1. Asamblarea plăcilor de capăt pentru capătul canalului de aer

- Piese Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referință din schița pieselor de schimb A71010 pentru capătul de canal de aer.
- Vă recomandăm să asamblați capătul canalului de aer pe o suprafață dreaptă.
Astfel, vă veți asigura că ansamblul canalului de aer este drept la rândul său.
- 8 (1.) Fixați benzi de etanșare pe flanșele celor trei plăci de capăt (piesele 5) care vor fi asamblate.
Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândurilor de orificii pentru șuruburi de pe flanșe (a se vedea schița detaliată).
- 2 Amplasați suporturi verticale între panourile plăcilor de reglare.
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce instalați suportul vertical.
- 6, 7 Fixați panourile plăcilor de reglare și suporturile verticale cu șuruburi și piulițe (M8×16, 11 buc./îmbinare).
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- 3 Instalați suporturile drepte ale capătului canalului de aer în suporturile verticale (piesele 2).
Căutați în schiță poziția corectă a suportului.
- 6, 7 Fixați suporturile folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 2 buc./suport).

2. Asamblarea capătului canalului de aer

- 8 (3.) Fixați benzi de etanșare pe flanșele de fixare ale plăcilor laterale (piesele 1) care vor fi fixate pe secțiunea de uscare.
Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândurilor de orificii pentru șuruburi.
- 1 Lipiți plăcile laterale de capetele secțiunii.
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce instalați plăcile laterale.
- 6, 7 Fixați plăcile laterale folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 11 buc./placă laterală).
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- (1) Introduceți ansamblurile realizate în etapa 1 între plăcile laterale.
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce deplasați ansamblurile.
- 6, 7 Fixați ansamblul realizat în etapa 1 folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 11 + 11 buc.).
6, 7 Fixați suporturile drepte pentru capătul e și îmbinarea secțiunilor folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 2 buc.).
Consultați schița detaliată 2. Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- * Verificați îmbinările capătului canalului de aer, forma dreptunghiulară a acestuia și alinierea plăcilor laterale.
Strângeți toate șuruburile.



Asamblarea și instalarea pachetului cu piese de reglare A71367

1. Asamblarea pieselor de reglare


Piese	Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referință din schița pieselor de schimb A71367 pentru capătul de canal de aer.
7, 8	Fig. 1. Fixați un șurub și o piuliță (M12×35) pe manetă (piesa 2) și consola de reglare (piesa 4).
3	Conectați piesele cu tija intermediară. Introduceți șuruburile instalate mai devreme în orificiile din tija intermediară. Consultați schița pentru a vă asigura că piesele sunt poziționate corect unele în raport cu altele.
10	Fixați tija intermediară folosind piulițe (M12 Nyloc, 2 buc.).
6, 8	Fig. 2. Fixați un șurub și două piulițe (M12×50) pe suportul mecanismului de reglare (piesa 1).
(1)	Amplasați ansamblul, realizat conform figurii 1, pe șurubul instalat anterior. Consultați schița pentru a vă asigura că piesele sunt poziționate corect unele în raport cu altele.
10	Fixați ansamblul cu piulița (M12 Nyloc, 1 buc.).
9	Rotiți cele două piulițe (M10) de pe cele două tije de transmisie. Rotiți piulițele până la capătul filetului.
5	Fixați tijele de transmisie pe consola de reglare.
9	Fixați tijele de transmisie cu piulița (M10 Nyloc, 1 buc./tijă).

2. Instalarea ansamblului mecanismului de reglare

	Fig. 3, detaliul A Consultați Fig. 3 pentru poziția corectă a mecanismului de reglare de pe partea laterală a capătului canalului de aer.
*	Scoateți cele trei șuruburi de pe capătul canalului de aer pentru a putea instala ansamblul mecanismului de reglare. .
(1-2)	Conectați ansamblul realizat în etapele 1-2 la partea laterală a capătului canalului de aer.
*	Fixați ansamblul folosind șuruburile și piulițele demontate anterior.
9	Fixați tijele de transmisie pe placa de reglare folosind piulițe (M10 Nyloc, 1 buc./tijă).
9, 11	Fig. 3, detaliul B Conectați cele două plăci de reglare una la cealaltă folosind cele două tije filetate și cele patru piulițe (M10, L = 160 mm).
*	Fig. 4. Dacă plăcile de reglare sunt amplasate în interiorul capătului canalului de aer, va fi necesar să realizați orificii pentru tijele de transmisie. Realizați orificii cu diametrul de 11 mm în plăcile laterale ale capătului canalului de aer pentru fixarea tijelor de transmisie.

Capătul canalului de aer 1,0 3W (A70959) – obturatorul superior B

Piese de schimb



20080715

Ref.	Nr. piesă	Denumire 1	Denumire 2	Nr. buc.	Nr. schiță	Greutate	Grup
1	A70642	CAPĂT CANAL AER WM06 1,0	OBTURATOR	3	A70642	11,67	3000
2	A70570	CAPĂT CANAL AER WM06 1,0	BANDĂ COLȚ	2	A70570-A	0,94	3000
3	101810	ȘURUB CU CAP HEXAGONAL ZN 8,8	8×16 AM DIN933	72		0	2010
4	110540	PIULIȚĂ ZN 8 M8	DIN934	72		0	2010
5	115570	BANDĂ ETANȘARE	4×10 MAPA	5		0	2600
11	800271	MASTIC ETANȘARE/ADEZIV	GRI 310 ML	1			2600


Instalarea obturatorului superior A70959 în capătul canalului de aer

1. Conectarea obturatoarelor la colțare

- Piese Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referință din schița pieselor de schimb A70959 pentru obturatorul superior.
- * Aplicați mastic de etanșare pe exteriorul ambelor flanșe de capăt (piesele 1).
Aplicați mastic de etanșare pe exteriorul rândurilor de orificii pentru șuruburi de pe suporturi (a se vedea schița detaliată 1).
Încercați să aplicați masticul într-un cordon continuu și cât mai uniform posibil.
- 3, 4 Conectați obturatoarele unele la celelalte folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 8 buc./îmbinare).
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora masticul de etanșare în timp ce conectați obturatoarele.
- 2 Fixați colțare pe flanșele de la capetele exterioare ale ansamblului de obturare.
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora masticul de etanșare în timp ce instalați colțarele.
- 3, 4 Fixați-le folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 8 buc./colțar).
- 5 Fixați benzi de etanșare pe suprafețele inferioare ale ansamblurilor obturator/colțar (asamblate în etapa 1).
Fixați benzi de etanșare pe interiorul rândurilor de orificii pentru șuruburi de pe obturatoare (a se vedea schița detaliată 2).
Fixați benzi de etanșare pe interiorul rândurilor de orificii pentru șuruburi de pe colțare (a se vedea schița detaliată 3).


2. Fixarea obturatorului pe partea superioară a capătului canalului de aer

- Piese Consultați schița de instalare a obturatorului superior A70959 pe capătul canalului de aer.
- (1) Lipiți ansamblul de flanșele de pe partea superioară a capătului canalului de aer.
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce instalați placa.
Căutați în schița detaliată X poziția corectă a ansamblului.
- 3, 4 Fixați obturatorul folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 64 buc.).
Notă! Nu instalați șuruburile de pe cealaltă latură lungă (Y) înainte de asamblarea uscătorului.



Capătul canalului de aer 1,0 3W (A70983) – plasa de scântei

Piese de schimb



20080901

Ref.	Nr. piesă	Denumire 1	Denumire 2	Nr. buc.	Nr. schiță	Greutate	Grup
1	A70810	SECȚIUNEA SUPERIOARĂ WM06	SUPORTURI VERTICALE PL3	2	A70810-C	2,34	3000
2	A70678	CAPĂT CANAL AER WM06 1,0	SUPORT DREPT	2	A70678-B	1,79	3000
3	A70640	CAPĂT CANAL AER WM06 1,0	PLACĂ LATERALĂ	2	A70640	14,18	3000
4	A70978	CAPĂT CANAL AER WM06	PLASĂ SCÂNTEI	3	A70978	6,45	3000
5	101810	ȘURUB CU CAP HEXAGONAL ZN 8,8	8×16 AM DIN933	108		0	2010
6	110540	PIULIȚĂ ZN 8 M8	DIN934	108		0	2010
7	115570	BANDĂ ETANȘARE	4×10 MAPA	23		0	2600



Asamblarea capătului canalului de aer A70983

1. Asamblarea plăcii de capăt (plaselor de scânteii) pentru capătul canalului de aer

Piese Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referință din schița pieselor de schimb A70983 pentru capătul de canal de aer.

Vă recomandăm să asamblați capătul canalului de aer pe o suprafață dreaptă. Astfel, vă veți asigura că ansamblul canalului de aer este drept la rândul său.


- 7 (1.) Fixați benzi de etanșare pe flanșele de capăt ale celor trei plase de scânteii (piesele 4) care vor fi asamblat.
Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândului de orificii pentru șuruburi de pe flanșe (a se vedea schița detaliată 1).
- 1 Amplasați suporturi verticale între plasele de scânteii.
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce instalați suportul vertical.
- 5, 6 Fixați plasele de scânteii și suportul vertical folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 11+11 buc.).
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- 2 Instalați suporturile drepte ale capătului canalului de aer în suporturile verticale (piesele 1).
Căutați în schiță poziția corectă a suportului.
- 5, 6 Fixați suporturile folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 2 buc./suport).
- 7 (2.) Fixați benzi de etanșare pe flanșele de capăt ale ansamblului plăcilor de capăt.
Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândului de orificii pentru șuruburi de pe flanșe (a se vedea schița detaliată 1).

2. Asamblarea capătului canalului de aer

- 7 (3.) Fixați benzi de etanșare pe flanșele de fixare ale plăcilor laterale (piesele 3) care vor fi fixate pe secțiunea de uscare.
Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândurilor de orificii pentru șuruburi.
- 3 Lipiți plăcile laterale de capetele secțiunii.
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce instalați plăcile laterale.
- 5, 6 Fixați plăcile laterale folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 11 buc./placă laterală).
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- (1) Introduceți ansamblurile realizate în etapa 1 între plăcile laterale.
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce deplasați ansamblurile.
- 5, 6 Fixați ansamblul realizat în etapa 1 folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 11 + 11 buc.).
5, 6 Fixați suporturile drepte ale capătului canalului de aer pe secțiune folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 2 + 2 buc.).
Consultați schița detaliată 2. Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- * Verificați îmbinările capătului canalului de aer, forma dreptunghiulară a acestuia și alinierea plăcilor laterale.
Strângeți toate șuruburile.

Capătul canalului de aer 1,0 3W (A71013) – capătul de retur B

Piese de schimb



20061019

Ref.	Nr. piesă	Denumire 1	Denumire 2	Nr. buc.	Nr. schiță	Greutate	Grup
1	A70679	CAPĂT CANAL AER WM06 1,0	PLACĂ LATERALĂ CAPĂT RETUR	2	A70679	13,37	3000
2	A70680	CAPĂT CANAL AER WM06 1,0	PLACĂ DE CAPĂT RETUR	3	A70680-A	14,66	3000
3	A70681	CAPĂT CANAL AER WM06 1,0	PLACĂ INFERIOARĂ CAPĂT RETUR	3	A70681-A	16,91	3000
4	501763	PLACĂ LATERALĂ SECȚIUNE CANAL AER	TRAPĂ MEGA	2	32214-A	0	3000
5	400280	CAPAC SECȚIUNE SUPERIOARĂ	SUPORT	4	S4668-A	0	3000
6	101810	ȘURUB CU CAP HEXAGONAL ZN 8,8	8×16 AM DIN933	182		0	2010
7	101860	ȘURUB CU CAP HEXAGONAL ZN 8,8	8×35 AM DIN933	4		0	2010
8	110540	PIULIȚĂ ZN 8 M8	DIN934	190		0	2010
9	115570	BANDĂ ETANȘARE	4×10 MAPA	28,5		0	2600



Asamblarea capătului canalului de aer A71013


1. Asamblarea plăcilor de capăt pentru capătul canalului de aer

Piese Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referință din schița pieselor de schimb A71013 pentru capătul de canal de aer.

Vă recomandăm să asamblați capătul canalului de aer pe o suprafață dreaptă.
Astfel, vă veți asigura că ansamblul canalului de aer este drept la rândul său.

- 9 (1.) Fixați benzi de etanșare pe ambele flanșe de capăt ale uneia dintre plăcile de capăt (piesa 2).
9 (2.) Fixați o bandă de etanșare pe o flanșă de capăt a două dintre plăcile de capăt (piesele 2).
 Fixați banda de etanșare pe interiorul rândului de orificii pentru șuruburi de pe flanșă (a se vedea schița detaliată 1).
- 2 Lipiți flanșele de capăt ale plăcilor de capăt una de cealaltă.
 Între flanșe se va afla o singură bandă de etanșare.
 Procedați cu atenție pentru a nu deteriora banda de etanșare în timp ce instalați placa de capăt.
- 6, 8 Fixați plăcile de capăt folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 11 + 11 buc.).
 Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- 9 (3.) Fixați benzi de etanșare pe flanșele superioare ale tuturor plăcilor inferioare de la capătul de retur (piesele 3).
 Fixați banda de etanșare pe interiorul rândului de orificii pentru șuruburi de pe flanșă (a se vedea schița detaliată 2).
- 9 (4.) Fixați benzi de etanșare pe ambele flanșe de capăt ale uneia dintre plăcile inferioare ale capătului de retur (piesele 3).
9 (5.) Fixați benzi de etanșare pe câte o flanșă de capăt de pe două alte plăci inferioare ale capătului de retur (piesele 3).
 Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândului de orificii pentru șuruburi de pe flanșă (a se vedea schița detaliată 2).
- 3 Fixați plăcile inferioare ale capătului de retur pe rândurile de orificii din apropierea marginii superioare a plăcilor de capăt (piesele 2).
- 6, 8 Fixați plăcile inferioare ale capătului de retur folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 8 buc./placă).
 Capetele șuruburilor trebuie să se afle pe partea cu plăcile inferioare ale capătului de retur.
- 6, 8 Conectați plăcile inferioare ale capătului de retur folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 7 + 7 buc.).
- 9 (6.) Fixați benzi de etanșare pe flanșele inferioare ale tuturor plăcilor inferioare ale capătului de retur (piesele 3).
 Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândului de orificii pentru șuruburi de pe flanșă (a se vedea schița detaliată 2).

Consultați ilustrațiile acestei etape de pe pagina următoare.



Asamblarea capătului canalului de aer A71013, continuare

2. Asamblarea capătului canalului de aer


- 9 (7.) **Fixați benzi de etanșare pe flanșele de fixare ale plăcilor laterale (piesele 1) care vor fi fixate pe secțiunea de uscare.**
Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândurilor de orificii pentru șuruburi.
- 1 **Lipiți plăcile laterale de capetele secțiunii.**
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce instalați plăcile laterale.
- 6, 8 **Fixați plăcile laterale folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 11 buc./placă laterală).**
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- (1) **Introduceți ansamblurile realizate în etapa 1 între plăcile laterale.**
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce deplasați ansamblurile.
- 6, 8 **Fixați ansamblul realizat în etapa 1 pe plăcile laterale folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 11 + 11 buc.).**
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.

>>>

- 02-2022

Capătul canalului de aer 1,0 3W (A70979) – piesa centrală B

Piese de schimb



20080901

Ref.	Nr. piesă	Denumire 1	Denumire 2	Nr. buc.	Nr. schiță	Greutate	Grup
1	A70563	SECȚIUNEA SUPERIOARĂ/CAPĂT CANAL DE AER	PLACĂ DE CAPĂT	3	A70563-B	14,65	3000
2	A70810	SECȚIUNEA SUPERIOARĂ WM06	SUPORTURI VERTICALE PL3	2	A70810-C	2,34	3000
3	A70678	CAPĂT CANAL AER WM06 1,0	SUPORT DREPT	2	A70678-B	1,79	3000
4	A70640	CAPĂT CANAL AER WM06 1,0	PLACĂ LATERALĂ	2	A70640	14,18	3000
5	101810	ȘURUB CU CAP HEXAGONAL ZN 8,8	8×16 AM DIN933	116		0	2010
6	110540	PIULIȚĂ ZN 8 M8	DIN934	116		0	2010
7	115570	BANDĂ ETANȘARE	4×10 MAPA	24,5		0	2600



Asamblarea capătului canalului de aer A70979

1. Asamblarea plăcilor de capăt pentru capătul canalului de aer

Piese Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referință din schița pieselor de schimb A70979 pentru capătul de canal de aer.

Vă recomandăm să asamblați capătul canalului de aer pe o suprafață dreaptă. Astfel, vă veți asigura că ansamblul canalului de aer este drept la rândul său.

- 7 (1.) Fixați benzi de etanșare pe flanșele celor trei plăci de capăt (piesele 1) care vor fi asamblate. Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândului de orificii pentru șuruburi de pe flanșe (a se vedea schița detaliată 1).
- 2 Amplasați suporturile verticale între plăcile de capăt.
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce instalați suportul vertical. Instalați flanșa suportului vertical care va fi lăsată în exteriorul capătului canalului de aer în direcția indicată în schița 3.
Flanșa trebuie instalată în modul indicat în schița 3 dacă un acoperiș de protecție va fi instalat pe capătul canalului de aer.
- 5, 6 Fixați plăcile de capăt și suporturile verticale folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 11 + 11 buc.). Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- 3 Instalați suporturile drepte ale capătului canalului de aer în suporturile verticale (piesele 2). Căutați în schiță poziția corectă a suportului.
- 5, 6 Fixați suporturile folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 2 buc./suport).
- 7 (2.) Fixați benzi de etanșare pe flanșele de capăt ale ansamblului plăcilor de capăt. Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândului de orificii pentru șuruburi de pe flanșe (a se vedea schița detaliată 1).


2. Asamblarea capătului canalului de aer

- 7 (3.) Fixați benzi de etanșare pe flanșele de fixare ale plăcilor laterale (piesele 4) care vor fi fixate pe secțiunea de uscare. Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândurilor de orificii pentru șuruburi.
- 4 Lipiți plăcile laterale de capetele secțiunii.
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce instalați plăcile laterale.
- 5, 6 Fixați plăcile laterale folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 11 buc./placă laterală). Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- (1) Introduceți ansamblurile realizate în etapa 1 între plăcile laterale.
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce deplasați ansamblurile.
- 5, 6 Fixați ansamblul realizat în etapa 1 folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 11 + 11 buc.).
- 5, 6 Fixați suporturile drepte ale capătului canalului de aer pe secțiune folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 2 buc./suport).
Consultați schița detaliată 2. Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- * Verificați îmbinările și forma dreptunghiulară a capătului canalului de aer. Strângeți toate șuruburile.

Capătul canalului de aer 1,0 3W (A71018) – piesa intermediară

Piese de schimb

Accesorii pentru capătul canalului de aer A70979 (piesa centrală B)



20080901

Ref.	Nr. piesă	Denumire 1	Denumire 2	Nr. buc.	Nr. schiță	Greutate	Grup
1	A70810	SECȚIUNEA SUPERIOARĂ WM06	SUPTURI VERTICALE PL3	2	A70810-C	2,34	3000
2	A70678	CAPĂT CANAL AER WM06 1,0	SUPT DREPT	2	A70678-B	1,79	3000
3	A70640	CAPĂT CANAL AER WM06 1,0	PLACĂ LATERALĂ	2	A70640	14,18	3000
4	A70977	CAPĂT CANAL AER WM06	ATAȘAMENT SUPT VERTICAL	2	A70977	0,22	3000
5	119006	TIJĂ FILETATĂ ZN	M8×2000 MM 8,8	2		0	2000
6	110626	PIULIȚĂ TUBULARĂ DE EXTENSIE M8×24	ZN DIN6334	1		0	2010
7	101810	ȘURUB CU CAP HEXAGONAL ZN 8,8	8×16 AM DIN933	70		0	2010
8	110540	PIULIȚĂ ZN 8 M8	DIN934	79		0	2010
9	115570	BANDĂ ETANȘARE	4×10 MAPA	14,5		0	2600



Asamblarea capătului canalului de aer A71018

1. Asamblarea tijei filetate și a suportului


- Piese Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referință din schița pieselor de schimb A71018 pentru capătul de canal de aer.
- Asamblați capătul canalului de aer pe o suprafață dreaptă pentru a vă asigura că este drept.
- !!! Observați modul în care suportul drept (piesa X) este conectat la cel vertical de la capătul canalului de aer A70979 (a se vedea schița detaliată 1).
Alternativa A, dacă se utilizează capătul canalului de aer A71018 (în caz contrar, utilizați alternativa B)
Alternativa A: îndoiți suportul drept de-a lungul liniei de îndoire.
- 8 Introduceți o piuliță M8 pe ambele tije filetate (piesele 5) până la o distanță de cca 1/3 din lungimea totală a tijei.
1 Amplasați un suport vertical pe cele două piulițe înșurubate pe tija filetată.
5 Introduceți tijele filetate cu suporturile verticale în orificiile inferioare din suporturile drepte (piesele X) pentru capătul canalului de aer A70979.
8 Înșurubați încă două piulițe M8 pe tijele filetate, până la piesele X.
6, 8 Conectați cele două tije filetate pentru a forma o singură tijă, folosind piulița tubulară de extensie și o piuliță obișnuită.
Strângeți piulițele la îmbinare, una către cealaltă.
- * Reglați distanțele dintre suporturile verticale și cele drepte și strângeți ușor piulițele.
- 4 Fixați consolele suporturilor verticale pe acestea (piesele 1) (schița detaliată 2).
Dacă fixați consola pe obturatorul capătului canalului de aer (detaliul A), îndoiți-o mai întâi la un unghi de 90 de grade.
Dacă fixați consola pe suportul drept pentru capătul canalului de aer superior, lăsați-o dreaptă (detaliul B).
- 7, 8 Fixați suporturile folosind șuruburi și piulițe (M8×16).

2. Fixarea pe capătul canalului de aer A70979 a plăcilor laterale ale acestuia

- 9 Fixați benzi de etanșare pe câte una dintre flanșele verticale ale ambelor plăci laterale (piesele 3).
Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândurilor de orificii pentru șuruburi de pe flanșe.
În schița detaliată 3, observați rândul de orificii indicat de săgeată.
- 8 Înșurubați câte o piuliță M8 la cele două capete ale tijei filetate până la distanța de cca 40 mm de la capetele tijei.
- 3 Instalați plăcile laterale pe ansamblul tijei filetate, lipindu-le de flanșele capătului canalului de aer A70979.
Introduceți capetele tijei filetate în orificiile centrale de pe cele două plăci laterale.
Aliniați plăcile laterale conform necesităților folosind piulițele de pe tija filetată.
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce instalați plăcile laterale.
- 8 Fixați plăcile laterale pe tija filetată folosind piulițe M8.
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- 7, 8 Fixați plăcile laterale folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 11 buc./placă laterală).
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- 2 Instalați suporturile drepte ale capătului canalului de aer în suporturile verticale (piesele 1).
Căutați poziția corectă a suporturilor în schița detaliată 1, alternativa B.
- 7, 8 Fixați suporturile folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 2 buc./suport).
Instalarea suporturilor drepte, a tijei filetate și a piulițelor (schița detaliată 4).
- * Verificați îmbinările capătului canalului de aer, forma dreptunghiulară a acestuia și alinierea plăcilor laterale.
* Instalați ansamblul capătului canalului de aer în interiorul secțiunii, conform instrucțiunilor pentru capătul canalului de aer A70979.
Strângeți toate șuruburile și piulițele.

Capătul canalului de aer 1,0 3W (A71209) – piesa centrală S, Ø 1000 mm

Piese de schimb





20061106

Ref.	Nr. piesă	Denumire 1	Denumire 2	Nr. buc.	Nr. schiță	Greutate	Grup
1	A71207	CAPĂT CANAL AER WM06	ATAȘAMENT ȘURUB CAPĂT D1000	1	A71207-B	19,34	3000
2	A70640	CAPĂT CANAL AER WM06 1,0	PLACĂ LATERALĂ	2	A70640	14,18	3000
3	A70678	CAPĂT CANAL AER WM06 1,0	SUPORT DREPT	1	A70678-B	1,79	3000
4	A70810	SECȚIUNEA SUPERIOARĂ WM06	SUPORTURI VERTICALE PL3	1	A70810-B	1,12	3000
5	A70563	SECȚIUNEA SUPERIOARĂ/ CAPĂT CANAL DE AER	PLACĂ DE CAPĂT	1	A70563-B	14,65	3000
6	101810	ȘURUB CU CAP HEXAGONAL ZN 8,8	8×16 AM DIN933	99		0	2010
7	110540	PIULIȚĂ ZN 8 M8	DIN934	99		0	2010
8	107720	ȘURUB AUTOFILETANT CU CAP HEXAGONAL	4,8×13 ZN	28		0	2010
9	115570	BANDĂ ETANȘARE	4×10 MAPA	26		0	2600

Asamblarea capătului canalului de aer A71209

Piese Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referință din schița pieselor de schimb A71209 pentru capătul de canal de aer.

Asamblați capătul canalului de aer pe o suprafață dreaptă pentru a vă asigura că este drept.

- 9 (1.) Fixați benzi de etanșare pe flanșele de capăt ale plăcilor de capăt (piesele 1 și 5).
Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândului de orificii pentru șuruburi de pe flanșe (a se vedea schița detaliată 1).
- 4 Amplasați suportul vertical între plăcile de capăt.
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce instalați suportul vertical.
- 6, 7 Fixați plăcile de capăt și suportul vertical folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 11 buc.).
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- 3 Instalați suportul drept al capătului canalului de aer în suportul vertical (piesa 4).
Căutați în schiță poziția corectă a suportului.
- 6, 7 Fixați suportul folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 2 buc.).
- 9 (2.) Fixați benzi de etanșare pe flanșele de fixare ale plăcilor laterale (piesele 2) care vor fi fixate pe secțiunea de uscare.
Fixați benzi de etanșare pe interiorul rândurilor de orificii pentru șuruburi (a se vedea schița 1).
- 2 Lipiți plăcile laterale de capetele secțiunii.
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce instalați plăcile laterale.
- 6, 7 Fixați plăcile laterale folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 11 buc./placă laterală).
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- 1 + 5 Introduceți placa de capăt între plăcile laterale.
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce instalați plăcile laterale.
- 6, 7 Fixați placa de capăt folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 11 + 11 buc.).
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.


Continuare pe pagina următoare >>>

>>> Continuare din pagina anterioară

- * **Consultați punctul „Conectarea racordului conductei de aer la capătul canalului de aer”.**
- 8 **Fixați racordul la capătul canalului de aer folosind șuruburi autofiletante (4,8×13, 28 buc.).**
- 5, 6 **Fixați suportul drept pentru capătul canalului de aer pe secțiune folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 2 buc.).**
Consultați schița detaliată 2. Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- * **Verificați îmbinările și forma dreptunghiulară a capătului canalului de aer. Strângeți toate șuruburile.**

Capătul canalului de aer 1,0 3W (A71221) – piesa inferioară/piesa superioară L, Ø 1250 / 1000 mm

Piese de schimb





Ref.	Nr. piesă	Denumirile 1 și 2	Nr. buc.	Nr. schiță	Greutate	Grup
1	A72964	CAPĂT CANAL AER WM09 1,0 V OBTURATOR D1250 DR	1	A72964	7,12	3000
2	A72963	CAPĂT CANAL AER WM09 1,0 V OBTURATOR D1250 ST	1	A72963	7,12	3000
3	A70570	CAPĂT CANAL AER WM06 1,0 – BANDĂ COLȚ	2	A70570	0,94	3000
4	A70640	CAPĂT CANAL AER WM06 1,0 – PLACĂ LATERALĂ	2	A70640	14,18	3000
5	A75079	CAPĂT CANAL AER WM06 1,0 V – DIAGONALĂ D1250 DR	1	A75079	15,49	3000
6	A75080	CAPĂT CANAL AER WM06 1,0 V – DIAGONALĂ D1250 ST	1	A75080	15,49	3000
7	A71254	CAPĂT CANAL AER WM06 1/4 CERC D1250/D1000	4	A71254	2,00	3000
8	A70642	CAPĂT CANAL AER WM06 1,0 – OBTURATOR	1	A70642	11,67	3000
9	A70563	SECȚIUNE SUPERIOARĂ/PLACĂ DE CAPĂT CANAL AER	1	A70563	14,6	3050
10	A70810	SECȚIUNE SUPERIOARĂ WM06 – SUPT VERTICAL PL3	1	A70810	2,34	3000
11	A70678	CAPĂT CANAL AER WM06 1,0 – SUPT DREPT	1	A70678	1,79	3000
12	101810	ȘURUB 6K ZN 8,8 8×16 AM DIN933 CE	170			2010
13	110540	PIULIȚĂ M8 ZN 8 DIN934 CE	170			2010
14	107720	ȘURUB AUTOFILETANT CU CAP HEXAGONAL 6K 4,8×13 ZN	64			2010
15	115570	BANDĂ ETANȘARE 4×8 EKO-40	31			2600

Asamblarea capătului canalului de aer A71221

Vă recomandăm să asamblați capătul canalului de aer pe o suprafață dreaptă. Astfel, vă veți asigura că ansamblul canalului de aer este drept la rândul său.


1. Asamblarea plăcilor de capăt pentru capătul canalului de aer

Piese Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referință din schița pieselor de schimb A71221 pentru capătul de canal de aer.


Consultați ilustrațiile acestei etape de pe pagina următoare.

- 15 (1.)** Fixați o bandă de etanșare pe ambele flanșele de capăt ale piesei diagonale dreapta (piesa 5).
Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândului de orificii pentru șuruburi de pe flanșe (a se vedea schița detaliată 1).
- 5, 6** Îmbinați piesele diagonale din dreapta și stânga.
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce îmbinați piesele.
- 12, 13** Fixați îmbinarea piesei diagonale folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 7 buc.).
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- 15 (2.)** Fixați benzi de etanșare pe flanșele de capăt ale ansamblului plăcilor de capăt, realizat în etapa 1.
Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândului de orificii pentru șuruburi de pe flanșe (a se vedea schița detaliată 1).

>>>



- 15 (3.)** Fixați benzi de etanșare pe flanșele de capăt ale plăcii de capăt (piesa 9).
Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândului de orificii pentru șuruburi de pe flanșe (a se vedea schița detaliată 1).
- 10** Amplasați un suport vertical între piesa diagonală și placa de capăt.
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce instalați suportul vertical.
- 12, 13** Fixați piesa diagonală, placa de capăt și suportul vertical folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 11 buc.).
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- 11** Instalați suportul drept al capătului canalului de aer în suportul vertical (piesa 10).
- 12, 13** Fixați suportul folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 2 buc.).



2. Asamblarea obturatorului pentru capătul canalului de aer

- 15 (4.) **Fixați benzi de etanșare pe flanșele plăcii centrale ale uneia dintre jumătățile obturatorului (piesa 1 sau 2).**
 Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândului de orificii pentru șuruburi de pe flanșe (a se vedea schița detaliată 2).
- 1, 2 **Conectați jumătățile obturatorului.**
- 12, 13 **Fixați îmbinările (2 buc.) plăcilor obturatorului folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 1 + 1 buc.).**

Textul acestei etape se continuă pe pagina următoare >>>


Continuare din pagina anterioară >>>

- 15 (5.) **Fixați benzi de etanșare pe suprafața superioară a obturatorului, pe părțile laterale ale piesei diagonale.**
Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândului de orificii pentru șuruburi de pe flanșe (a se vedea schița detaliată 3).
- 15 (6.) **Fixați o bandă de etanșare pe una dintre flanșele de capăt și pe suprafața superioară a plăcii obturatorului (piesa 9).**
Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândurilor de orificii pentru șuruburi. (Consultați schița detaliată 4.)
- 8 **Lipiți placa obturatorului (piesa 8) pe flanșa de capăt a plăcii mari a obturatorului (piesele 1 și 2).**
- 12, 13 **Fixați placa folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 8 buc.).**
- 15 (7.) **Fixați benzi de etanșare pe flanșele colțarelor (piesele 3).**
Fixați benzi de etanșare pe interiorul rândurilor de orificii pentru șuruburi (a se vedea schița 5).
- 3 **Fixați colțare pe flanșele de capăt ale plăcii obturatorului.**
- 12, 13 **Fixați colțarele (2 buc.) folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 8 + 8 buc.).**

3. Asamblarea capătului canalului de aer


- 15 (8.) **Fixați benzi de etanșare pe flanșele de fixare ale plăcilor laterale (piesele 4) care vor fi fixate pe secțiunea de uscare.**
Fixați benzi de etanșare pe interiorul rândurilor de orificii pentru șuruburi (a se vedea schița 6).
- 4 **Lipiți plăcile laterale de capătul secțiunii.**
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce instalați plăcile laterale.
- 12, 13 **Fixați plăcile laterale pe secțiune folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 11 buc./placă laterală).**
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- 15 (9.) **Fixați o bandă de etanșare pe latura lungă a ansamblului montat în etapa 2.**
Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândului de orificii pentru șuruburi (a se vedea schița detaliată 7).
- (2) **Mutați ansamblul realizat în etapa 2 sub marginea secțiunii.**
Aliniați rândul de orificii pentru șuruburi cu orificiile din secțiune.
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce deplasați ansamblurile.
- 12, 13 **Fixați piesa pe secțiune și pe plăcile laterale folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 24 + 8 + 8 buc.).**
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- (1) **Așezați ansamblul realizat în etapa 1 pe ansamblul realizat în etapa 2, între plăcile laterale.**
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce deplasați ansamblurile.
- 12, 13 **Fixați ansamblul realizat la etapa 1 folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 22 + 11 + 11 buc.).**
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- 12, 13 **Fixați suportul drept pentru capătul canalului de aer (piesa 11) pe secțiune folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 2 buc.).**
Consultați schița detaliată 8. Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- * **Împreună cu conductele cu diametrul de max. 1000 mm, introduceți prin obturator un reductor asamblat din patru sectoare (piesele 8).**
- 7 **Asamblați sectoarele astfel încât acestea să formeze un cerc reductor.**
- 14 **Fixați sectoarele folosind șuruburi autofiletante (4,8×13, 4 buc.).**

Textul acestei etape se continuă pe pagina următoare >>>



Continuare din pagina anterioară >>>

- 15 (10.)** Fixați banda de etanșare astfel încât aceasta să formeze un cerc pe suprafața superioară a cercului reductor. Fixați benzi de etanșare pe interiorul rândurilor de orificii pentru șuruburi (a se vedea schița 9).
- 14** Fixați cercul reductor pe capătul canalului de aer folosind șuruburi autofiletante (4,8×13, 40 buc.).
- *** Consultați punctul „Conectarea racordului conductei de aer la capătul canalului de aer”.
Manșon de conductă Ø 1000 mm, adaptor 1000/800 mm sau 1000/630 mm.
- 14** Fixați racordul la capătul canalului de aer folosind șuruburi autofiletante (4,8×13, 28 buc.).
- *** Verificați îmbinările și forma dreptunghiulară a capătului canalului de aer. Strângeți toate șuruburile.

**Capătul canalului de aer 1,0 3W (A73408) – piesa inferioară/piesa superioară
DGL, 2×Ø 800 mm****Piese de schimb**



20101101

Ref.	Nr. piesă	Denumirile 1 și 2	Nr. buc.	Nr. schiță	Greutate	Grup
1	A70630	CAPĂT CANAL AER DGL UNIC 0,5 D 800 WM06	2	A70630	8,94	3000
2	A70609	CAPĂT CANAL AER UNIC STÂNGA 0,5 V D 800 WM06	2	A70609	9,75	3000
3	A70610	CAPĂT CANAL AER UNIC DREAPTA 0,5 V D 800 WM06	2	A70610	9,75	3000
4	A70570	COLȚ CAPĂT CANAL AER S 1,0 WM06	2	A70570	0,61	3000
5	A70678	SUPORT DREPT CAPĂT CANAL AER 1,0 WM06	2	A70678	3,10	3000
6	A70810	SUPORT VERTICAL SECȚIUNE SUPERIOARĂ 3 WM06	2	A70810	2,34	3000
7	A71400	PLACĂ LATERALĂ CAPĂT CANAL AER TRAPĂ CURĂȚARE WM06 1,0	1	A71400	14,56	3000
8	A70640	PLACĂ LATERALĂ CAPĂT CANAL AER 1,0 WM06	1	A70640	14,18	3000
9	A70636	OBTURATOR CAPĂT CANAL AER 0,5 WM06	2	A70636	6,14	3000
10	A70642	OBTURATOR CAPĂT CANAL AER 1,0 WM06	1	A70642	11,46	3000
11	A70563	SECȚIUNE SUPERIOARĂ/PLACĂ DE CAPĂT CANAL AER WM06	1	A70563	14,65	3000
12	101810	ȘURUB 6K ZN – 8×16 AM DIN933	247		0,00	2010
13	110540	PIULIȚĂ M8 ZN 8 DIN934	247		0,00	2010
14	115570	BANDĂ ETANȘARE 4×8 EKO-40	41		0,00	2600

Asamblarea capătului canalului de aer A73408

Vă recomandăm să asamblați capătul canalului de aer pe o suprafață dreaptă. Astfel, vă veți asigura că ansamblul canalului de aer este drept la rândul său.


1. Asamblarea plăcilor de capăt pentru capătul canalului de aer


Piese	Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referință din schița pieselor de schimb A73408 pentru capătul de canal de aer.
14 (1.)	Fixați benzi de etanșare pe flanșa centrală a jumătății din stânga a piesei diagonale (piesa 3). Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândului de orificii pentru șuruburi de pe flanșe (a se vedea schița detaliată 1).
2, 3	Realizați două ansambluri identice ale pieselor diagonale (din piesele 2 și 3). Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce îmbinați piesele.
12, 13	Fixați îmbinările centrale ale ansamblurilor pieselor diagonale folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 7 + 7 buc.). Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
14 (2.)	Fixați benzi de etanșare pe ambele flanșe de capăt ale ansamblurilor pieselor diagonale (piesele 2 + 3). Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândurilor de orificii pentru șuruburi de pe flanșe (a se vedea schița detaliată 2).
14 (3.)	Fixați benzi de etanșare pe flanșele de capăt ale plăcii de capăt (piesa 11). Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândului de orificii pentru șuruburi de pe flanșe (a se vedea schița detaliată 1).

Consultați pagina următoare pentru ilustrație și continuarea textului acestei etape >>>

Continuare din pagina anterioară >>>

- 6 **Amplasați suporturile verticale pe ambele părți ale plăcii de capăt, pe ansamblurile pieselor diagonale.**
Consultați prim-planurile X și Y pentru orientarea pieselor.
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce instalați suportul vertical.
- 11 **Amplasați placa de capăt (piesa 11) între ansamblurile pieselor diagonale (piesele 2 + 3).**
- 12, 13 **Fixați piesele diagonale, plăcile de capăt și suporturile verticale folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 11 + 11 buc.).**
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- 5 **Instalați suporturile drepte ale capătului canalului de aer în suporturile verticale (piesele 6).**
Căutați în schiță poziția corectă a suporturilor.
- 12, 13 **Fixați suporturile folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 2 + 2 buc.).**






2. Asamblarea obturatorului pentru capătul canalului de aer

- 14 (4.)** Fixați benzi de etanșare pe suprafața superioară a plăcilor obturatorului (piesele 9), pe interiorul rândului de orificii pentru șuruburi.
Fixați benzile de etanșare la ambele capete ale plăcilor, acolo unde flanșele ajung până la capăt (a se vedea schița detaliată 3).
- 1, 9** Realizați două ansambluri similare conectând plăcile 1 și 9 ale obturatorului.
Fixați plăcile 9 sub plăcile 1. Introduceți șuruburile în orificiile din plăcile 1 aflate cel mai aproape de centru (a se vedea schița detaliată 3).
- 12, 13** Conectați plăcile folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 8 + 8 buc.).
- 14 (5.)** Fixați benzi de etanșare pe suprafața superioară a plăcilor obturatorului (piesele 1), la capătul diagonal.
Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândului de orificii pentru șuruburi de pe flanșe (a se vedea schița detaliată 4).
Extindeți benzile de etanșare pe interiorul flanșelor verticale ale plăcii obturatorului (a se vedea schița detaliată 5).
- 14 (6.)** Pe ambele ansambluri de plăci ale obturatorului (piesele 1 + 9), fixați banda de etanșare pe o singură flanșă laterală.
Fixați benzile de etanșare pe flanșele laterale care intră în contact cu placa centrală (piesa 10) a obturatorului.
Fixați banda de etanșare pe interiorul rândului de orificii pentru șuruburi de pe flanșă (a se vedea schița detaliată 6).
- 14 (7.)** Fixați o bandă de etanșare pe suprafața superioară a plăcii obturatorului (piesa 10), pe interiorul rândului de orificii pentru șuruburi.
Fixați banda de etanșare la capătul plăcii până la care ajung flanșele (a se vedea schița detaliată 8).

Textul acestei etape se continuă pe pagina următoare >>>

Continuare din pagina anterioară >>>

- 1 + 9, 10** **Poziționați flanșele de capăt ale plăcilor obturatorului (piesele 1 + 9) și placa obturatorului (piesele 10) față în față.**
Lipiți placa obturatorului (piesa 10) pe flanșa cu banda de etanșare a ansamblului plăcilor obturatorului (piesele 1 + 9).
- 12, 13** **Fixați îmbinarea plăcilor folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 8 buc.).**
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- 1 + 9** **Instalați un alt ansamblu de plăci ale obturatorului (piesele 1 + 9) la celălalt capăt al ansamblului anterior.**
Fixați îmbinarea plăcilor folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 8 buc.).
- 14 (8.)** **Fixați benzi de etanșare pe flanșele colțarelor (piesele 4).**
Fixați benzi de etanșare pe interiorul rândurilor de orificii pentru șuruburi (a se vedea schița 7).
- 4** **Orientați colțarele către flanșele de capăt ale plăcii obturatorului.**
- 12, 13** **Fixați colțarele (2 buc.) folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 8 + 8 buc.).**






3. Asamblarea capătului canalului de aer

- 14 (9.) **Fixați benzi de etanșare pe flanșele plăcilor laterale (piesele 7 și 8).**
Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândurilor de orificii pentru șuruburi.
- 7, 8 **Lipiți plăcile laterale de capătul secțiunii.**
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce instalați plăcile laterale.
- 12, 13 **Fixați plăcile laterale pe secțiune folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 11 buc./placă laterală).**
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- 14 (10.) **Fixați o bandă de etanșare pe latura lungă a ansamblului montat în etapa 2.**
Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândului de orificii pentru șuruburi.
- (2) **Introduceți ansamblul realizat în etapa 2 sub marginea secțiunii.**
Aliniați rândul de orificii pentru șuruburi cu orificiile din secțiune.
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce deplasați ansamblurile.
- 12, 13 **Fixați piesa pe secțiune și pe plăcile laterale folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 24 + 8 + 8 buc.).**
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- (1) **Așezați ansamblul realizat în etapa 1 pe ansamblul realizat în etapa 2, lipit de plăcile laterale.**
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce deplasați ansamblurile.
- 12, 13 **Fixați ansamblul realizat în etapa 1 la marginea inferioară a acestuia folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 31 buc.).**
12, 13 **Fixați ansamblul realizat în etapa 1 la capetele acestuia folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 11 + 11 buc.).**
- 12, 13 **Fixați suporturile drepte pentru capătul canalului de aer folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 2 × 2 buc.).**
Consultați schița detaliată 9. Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- * **Verificați îmbinările și forma dreptunghiulară a capătului canalului de aer. Strângeți toate șuruburile.**


Capete canale de aer 1,0 (A76264) - piese de fixare ventilatorului

Piese de schimb




Ref.	Nr. piesă	Denumire	Nr. buc.	Nr. schiță	Greutate
1	A76255	CAPĂTUL AXIAL AL CANALULUI DE AER D710 PLACĂ DE CAPĂT WM06	1	A76255	9.97
2	A76256	CAPĂTUL AXIAL AL CANALULUI DE AER D710 PLACĂ DE REACȚIE WM06	1	A76256	12
3	A76259	CAPĂTUL AXIAL AL CANALULUI DE AER D710 SUPORT WM06 1.0	4	A76259	4.51
4	102210	ȘURUB CU CAP HEXAGONAL ZN 8.8 10X25 AM DIN933	42		
5	110800	PIULIȚĂ NYLOC M10 ZN DIN985	42		
6	101830	ȘURUB CU CAP HEXAGONAL ZN 8.8 8X25 AM DIN933	16		
7	110540	PIULIȚĂ M8 ZN 8 DIN934	16		

Montarea pieselor de fixare a ventilatorului axial (A76264)



Capătul canalului de aer 1,0 3W (A70955) – obturatorul inferior B

Piese de schimb



20080715

Ref.	Nr. piesă	Denumire 1	Denumire 2	Nr. buc.	Nr. schiță	Greutate	Grup
1	A70643	CAPĂT CANAL AER WM06 1,0	TRAPĂ CURĂȚARE OBTURATOR	3	A70643-A	11,53	3000
2	A70570	CAPĂT CANAL AER WM06 1,0	BANDĂ COLȚ	2	A70570-A	0,94	3000
3	400140	OBTURATOR D173		3	S4293	0	3500
4	400150	SUPORT TRAPĂ		3	4461-B	0	3500
5	102250	ȘURUB CU CAP HEXAGONAL ZN 8,8	10×40 AM DIN933	3		0	2010
6	110540	PIULIȚĂ ZN 8 M8	DIN934	72		0	2010
7	101810	ȘURUB CU CAP HEXAGONAL ZN 8,8	8×16 AM DIN933	72		0	2010
8	110560	PIULIȚĂ ZN 8 M10	DIN934	3		0	2010
9	111030	PIULIȚĂ FLUTURE ZN M10	DIN315	3		0	2010
10	115570	BANDĂ ETANȘARE	4×10 MAPA	5		0	2600
11	800271	MASTIC ETANȘARE/ADEZIV	GRI 310 ML	1			2600


Instalarea obturatorului inferior A70956 pentru capătul canalului de aer

1. Conectarea obturatoarelor la colțare

- Piese Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referință din schița pieselor de schimb A70956 pentru obturatorul inferior.
- * **Aplicați mastic de etanșare pe exteriorul ambelor flanșe de capăt (piesele 1).**
Aplicați mastic de etanșare pe interiorul rândurilor de orificii pentru șuruburi de pe plăci (a se vedea schița detaliată 1).
Încercați să aplicați masticul într-un cordon continuu și cât mai uniform posibil.
- 6, 7 **Conectați obturatoarele unele la celelalte folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 8 buc./îmbinare).**
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora masticul de etanșare în timp ce conectați obturatoarele.
- 2 **Fixați colțare pe flanșele de la capetele exterioare ale ansamblului de obturare.**
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora masticul de etanșare în timp ce instalați colțarele.
- 6, 7 **Fixați-le folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 8 buc./colțar).**
- 10 **Fixați benzi de etanșare pe suprafețele superioare ale ansamblurilor obturator/colțar.**
Fixați benzi de etanșare pe interiorul rândurilor de orificii pentru șuruburi de pe obturatoare (a se vedea schița detaliată 2).
Fixați benzi de etanșare pe interiorul rândurilor de orificii pentru șuruburi de pe colțare (a se vedea schița detaliată 3).


2. Fixarea obturatorului pe partea inferioară a capătului canalului de aer

- Piese Consultați schița de instalare a obturatorului inferior A70956 pe capătul canalului de aer.
- (1) **Lipiți ansamblul de flanșe de pe partea inferioară a capătului canalului de aer.**
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce instalați placa.
Căutați în schița detaliată 4 poziția corectă a ansamblului.
- 6, 7 **Fixați obturatorul folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 64 buc.).**
Notă! Nu instalați șuruburile de pe cealaltă latură lungă (Y) înainte de asamblarea uscătorului.



Capătul canalului de aer 1,0×2 3W (A71016) – obturatorul superior B

Piese de schimb



20080715

Ref.	Nr. piesă	Denumire 1	Denumire 2	Nr. buc.	Nr. schiță	Greutate	Grup
1	A70642	CAPĂT CANALAER WM06 1,0	OBTURATOR	6	A70642	11,67	3000
2	A70570	CAPĂT CANALAER WM06 1,0	BANDĂ COLȚ	4	A70570-A	0,94	3000
3	A70975	CAPĂT CANALAER WM06 1,0×2	SUPORT LUNG 1860	2	A70975	4,27	3000
4	101810	ȘURUB CU CAP HEXAGONAL ZN 8,8	8×16 AM DIN933	168		0	2010
5	110540	PIULIȚĂ ZN 8 M8	DIN934	168		0	2010
6	115570	BANDĂ ETANȘARE	4×10 MAPA	7		0	2600
7	800271	MASTIC ETANȘARE/ADEZIV	GRI 310 ML	1			2600

Instalarea obturatorului superior A71016 pentru capătul canalului de aer

1. Conectarea obturatoarelor la colțare


Piese Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referință din schița pieselor de schimb A71016 pentru obturatorul superior al capătului canalului de aer.

* **Aplicați mastic de etanșare pe exteriorul ambelor flanșe de capăt (piesele 1).**
 Aplicați mastic de etanșare pe interiorul rândurilor de orificii pentru șuruburi de pe suporturi (a se vedea schița detaliată 1).
 Încercați să aplicați masticul într-un cordon continuu și cât mai uniform posibil.

- 3x1 **Amplasați cele trei plăci ale obturatorului una lângă cealaltă, cu flanșele de capăt ale acestora poziționate față în față.**
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora masticul de etanșare în timp ce conectați obturatoarele.
- 4, 5 **Fixați îmbinarea plăcilor folosind șuruburi și piulițe (M8x16, 8 + 8 buc.).**
- 3 x 1, 6 **Asamblați încă un grup identic de plăci obturatoare. Fixați o bandă de etanșare pe suprafața inferioară a ansamblului.**
Fixați o bandă de etanșare pe marginea dreaptă a grupului de plăci cu un singur rând de orificii pentru șuruburi.
Fixați banda de etanșare pe interiorul rândului de orificii pentru șuruburi (a se vedea schița detaliată 2).
- * **Amplasați grupul de plăci de obturator cu banda de etanșare deasupra celui alt grup de plăci.**
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora banda de etanșare în timp ce îmbinați plăcile.
Aliniați rândul de orificii din grupul superior de plăci cu rândul interior de orificii din grupul inferior (a se vedea schița detaliată 2).
- 4, 5 **Fixați grupurile de plăci la marginile drepte ale acestora folosind șuruburi și piulițe (M 8x16, 8 + 8 + 8 buc.).**
- 3, 4, 5 **Fixați suporturile lungi și îmbinările centrale ale grupurilor de plăci folosind șuruburi și piulițe (M 8x16, 16 + 16 buc.).**
- 2 **Fixați colțare pe flanșele de la capetele exterioare ale ansamblului de obturare.**
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora masticul de etanșare în timp ce instalați colțarele.
- 3, 4 **Fixați-le folosind șuruburi și piulițe (M8x16, 8 buc./colțar).**
- 5 **Fixați benzi de etanșare pe suprafețele inferioare ale ansamblurilor obturator/colțar.**
Fixați benzi de etanșare pe interiorul rândurilor de orificii pentru șuruburi de pe obturatoare (a se vedea schița detaliată 2).
Fixați benzi de etanșare pe interiorul rândurilor de orificii pentru șuruburi de pe colțare (a se vedea schița detaliată 3).


2. Fixarea obturatorului pe partea superioară a capătului canalului de aer

- (1) **Lipiti ansamblul de flanșele de pe partea superioară a capătului canalului de aer.**
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce instalați placa.
Căutați în schița detaliată X poziția corectă a ansamblului.
- 3, 4 **Fixați obturatorul folosind șuruburi și piulițe (M8x16, 80 buc.).**



Capătul canalului de aer 1,0 3W (A71333) – extensia canalului de aer

Piese de schimb



20080901

Ref.	Nr. piesă	Denumire 1	Denumire 2	Nr. buc.	Nr. schiță	Greutate	Grup
1	A70563	SECȚIUNEA SUPERIOARĂ/CAPĂT CANAL DE AER	PLACĂ DE CAPĂT	6	A70563-B	14,65	3000
2	A70810	SECȚIUNEA SUPERIOARĂ WM06	SUPORTURI VERTICALE PL3	4	A70810-C	2,34	3000
3	A70640	CAPĂT CANAL AER WM06 1,0	PLACĂ LATERALĂ	2	A70640	14,18	3000
4	A70739	CAPĂT CANAL AER WM06	COLȚAR S 1154 VERTICAL	2	A70739-A	0,74	3000
5	A70678	CAPĂT CANAL AER WM06 1,0	SUPORT DREPT	2	A70678-B	1,79	3000
6	101810	ȘURUB CU CAP HEXAGONAL ZN 8,8	8×16 AM DIN933	172		0	2010
7	110540	PIULIȚĂ ZN 8 M8	DIN934	172		0	2010
8	115570	BANDĂ ETANȘARE	4×10 MAPA	25		0	2600



Asamblarea capătului canalului de aer A71333

1. Asamblarea plăcilor de capăt pentru capătul canalului de aer

Piese Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referință din schița pieselor de schimb A71333 pentru capătul de canal de aer.

Vă recomandăm să asamblați capătul canalului de aer pe o suprafață dreaptă. Astfel, vă veți asigura că ansamblul canalului de aer este drept la rândul său.

- 8 (1.) **Fixați benzi de etanșare pe flanșele celor șase plăci de capăt (piesele 1) care vor fi asamblate.**
Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândului de orificii pentru șuruburi de pe flanșe (a se vedea schița detaliată 1).
- 2 (1. și 2.) **Asamblați două grupuri de plăci de capăt cu suporturile verticale. Amplasați suporturile verticale între plăcile de capăt.**
Rețineți că poziția suporturilor verticale în cadrul perechilor de plăci de capăt va varia.
Consultați schițele detaliată 3: partea 2 (1.) și 4: partea 2 (2.).
Metoda de instalare a suporturilor verticale este diferită dacă se utilizează scuturile de radiații; consultați instrucțiunile A71377.
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce instalați suportul vertical.
- 6, 7 **Fixați plăcile de capăt și suporturile verticale folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 11 + 11 buc.).**
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- 5 **Îndoiiți suporturile drepte ale capătului canalului de aer de-a lungul liniei marcate în acest scop și instalați-le în suporturile verticale (piesele 2).**
Căutați în schița detaliată 2A indicațiile privind modul de îndoire a suportului și, în schița principală, poziția corectă a acestuia.
Amplasați celelalte capete ale suporturilor în suporturile verticale ale celuilalt de grup de plăci de capăt, în modul indicat în schița detaliată 2B.
- 6, 7 **Fixați ambele capete ale suporturilor folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 2 + 2 buc.).**

2. Fixarea plăcilor laterale ale capătului canalului de aer pe plăcile de capăt

- 8 (2.) **Fixați benzi de etanșare pe flanșele de capăt ale ansamblului plăcilor de capăt, realizat în etapa 1.**
Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândului de orificii pentru șuruburi de pe flanșe (a se vedea schița detaliată 1).
- 3 **Lipiți plăcile laterale de capetele ansamblului de plăci de capăt.**
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce instalați plăcile laterale.
- 6, 7 **Fixați plăcile laterale folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 11 buc./placă laterală).**
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- * **Verificați îmbinările capătului canalului de aer, forma dreptunghiulară a acestuia și alinierea plăcilor laterale.**
Strângeți toate șuruburile.


3. Instalarea capătului canalului de aer

- 8 (3.) **Fixați o bandă de etanșare pe flanșa inferioară a ansamblului montat în etapa 2.**
Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândului de orificii pentru șuruburi.
- (2) **Așezați ansamblul realizat în etapa 2 pe capătul asamblat al canalului de aer.**
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce deplasați ansamblurile.
- 6, 7 **Fixați piesa pe capătul canalului de aer folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 24 + 24 + 8 + 8 buc.).**
- * **Verificați îmbinările și forma dreptunghiulară a ansamblului. Strângeți toate șuruburile.**

Capătul canalului de aer 1,0 3W (A71377) – scuturile de radiații

Piese de schimb

Un accesoriu care va fi instalat în interiorul capetelor canalului de aer




20080716


Ref.	Nr. piesă	Denumire 1	Denumire 2	Nr. buc.	Nr. schiță	Greutate	Grup
1	A71375	CONDUCTĂ DE AER WM06 1,0	CAPĂȚ SCUT RADIAȚII	6		14,07	3000
2	A71374	CONDUCTĂ DE AER WM06 1,0	LATERALĂ SCUT RADIAȚII	2		11,98	3000
3	107720	ȘURUB AUTOFILETANT CU CAP HEXAGONAL	4,8×13 ZN	88		0	2010
4	110540	PIULIȚĂ ZN 8 M8	DIN934	32		0	2010
5	101820	ȘURUB CU CAP HEXAGONAL ZN 8,8	8×20 AM DIN933	32		0	2010

Asamblarea capătului canalului de aer A71377

Etapele 1-5: Instalație standard (1× capăt canal de aer de 1,0 m)

1. Asigurați-vă că suporturile verticale din capătul asamblat al canalului de aer sunt instalate în modul indicat în schița 1!






2. Instalarea primului scut de radiații pe placa de capăt a capătului canalului de aer

Piese Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referință din schița pieselor de schimb A71377 pentru capătul de canal de aer.

1 Introduceți primul scut de radiații al capătului în interiorul capătului canalului de aer.


4, 5 Fixați scutul de radiații pe suportul vertical pentru capătul canalului de aer folosind șuruburi și piulițe (M8×20, 4 buc.).
Consultați schițele detaliate 1 și 2.

3 Fixați scutul de radiații pe placa laterală a capătului canalului de aer folosind șuruburi autofiletante (4,8×13, 3 buc.).
Fixați scutul de radiații astfel încât marginea de sus a acestuia să fie perfect paralelă cu marginea de sus a capătului canalului de aer.




3. Instalarea celui de-al doilea și al treilea scut de radiații pe placa de capăt a capătului canalului de aer

- Schița prezintă etapa 2: al doilea scut de radiații.
- 1** Introduceți cel de-al doilea scut de radiații al capătului în interiorul capătului canalului de aer, lângă primul scut.
- 4, 5** Fixați placa pe scutul de radiații instalat anterior, folosind șuruburi și piulițe (M8×20, 4 buc.). Consultați schițele detaliate 1 și 2.
- 4, 5** Fixați scutul de radiații pe suportul vertical pentru capătul canalului de aer folosind șuruburi și piulițe (M8×20, 4 buc.).
- Schița prezintă etapa 3: al treilea scut de radiații.
- 1** Introduceți cel de-al treilea scut de radiații al capătului în interiorul capătului canalului de aer, lângă scutul anterior.
- 4, 5** Fixați placa pe scutul de radiații instalat anterior, folosind șuruburi și piulițe (M8×20, 4 buc.).
- 3** Fixați scutul de radiații pe placa laterală a capătului canalului de aer folosind șuruburi autofiletante (4,8×13, 3 buc.).



4. Notă!

Un spațiu de cca 24 mm va fi lăsat între scutul de radiații instalat în poziția corectă și flanșa superioară îndoită în interior a capătului canalului de aer.



5. Instalarea scuturilor de radiații pe plăcile laterale ale capătului canalului de aer

- 2 **Introduceți primul scut lateral de radiații în interiorul capătului canalului de aer.**
Aduceți marginea de sus a plăcii la nivelul marginilor de sus ale scuturilor de radiații din capăt.
Apăsăți lamelele de fixare ale scutului lateral de radiații pe placa laterală a capătului canalului de aer.
- 3 **Fixați placa pe scutul de radiații al capătului canalului de aer folosind șuruburi autofiletante (4,8×13, 4 + 4 buc.).**
- * **Utilizați aceeași metodă pentru a fixa scutul de radiații de pe cealaltă placă laterală a capătului canalului de aer.**


Asamblarea capătului canalului de aer A71377


Etapele 1-5: Instalație specială – dintre cele două capete ale canalelor de aer paralele (2×1,0 m), pentru cel aflat pe aceeași parte cu secțiunea de uscare.

1. Asigurați-vă că suporturile verticale A din capătul asamblat al canalului de aer sunt instalate în modul indicat în schița 1. Aceasta este orientarea standard de instalare.

Orientarea de instalare a suporturilor verticale B (de pe partea secțiunii de uscare) diferă de cea standard.

Verificați orientarea de instalare a suporturilor verticale și rotiți-le dacă este necesar.






2. Reinstalarea suporturilor drepte pentru capătul canalului de aer dacă a fost necesară rotirea suporturilor verticale


Piese

- * **Realizați două orificii cu diametrul de 10 mm în suporturile verticale ale capătului canalului de aer pentru fixarea suporturilor drepte.**
Utilizați suportul drept ca șablon.
- * **Fixați suporturile drepte pe suporturile verticale pentru capătul canalului de aer folosind șuruburi și piulițe.**
Utilizați aceleași șuruburi și piulițe folosite pentru fixarea suporturilor (M8×16, 2buc./suport).




3. Instalarea primului scut de radiații pe placa de capăt a capătului canalului de aer (partea B în schiță)

- Piese Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referință din schița pieselor de schimb A71377 pentru capătul de canal de aer.
- * **Instalați scuturile de radiații de pe partea A în conformitate cu instrucțiunile de la punctele 2-3 pentru instalația standard.**
- 1** **Introduceți primul scut lateral de radiații pentru capăt în capătul canalului de aer, pe partea B.**
- * **Realizați patru orificii cu diametrul de 10 mm în suportul vertical, pentru fixarea scutului de radiații. Utilizați scutul de radiații ca șablon.**
- 4, 5** **Fixați scutul de radiații pe suportul vertical pentru capătul canalului de aer folosind șuruburi și piulițe (M8×20, 4 buc.).**
Consultați schițele detaliate 1 și 2.
- 3** **Fixați scutul de radiații pe placa laterală a capătului canalului de aer folosind șuruburi autofiletante (4,8×13, 3 buc.).**
Fixați scutul de radiații astfel încât marginea de sus a acestuia să fie perfect paralelă cu marginea de sus a capătului canalului de aer.



4. Instalarea celui de-al doilea și al treilea scut de radiații pe placa de capăt a capătului canalului de aer

- * Îndoți mai mult cele două lamele de fixare ale scutului de radiații pe care îl instalați.
Îndoți lamelele cu încă 60 de grade, astfel încât acestea să nu intre în contact cu suportul vertical.
Consultați schițele detaliate 1 și 2.
- 1 Introduceți cel de-al doilea scut de radiații al capătului în interiorul capătului canalului de aer, lângă primul scut.
- 4, 5 Fixați placa pe scutul de radiații instalat anterior, folosind șuruburi și piulițe (M8×20, 4 buc.).
Consultați schițele detaliate 3 și 4.
- * Realizați patru orificii cu diametrul de 10 mm în suportul vertical, pentru fixarea scutului de radiații.
Utilizați scutul de radiații ca șablon.
- 4, 5 Fixați scutul de radiații pe suportul vertical pentru capătul canalului de aer folosind șuruburi și piulițe (M8×20, 4 buc.).
- 1 Introduceți cel de-al treilea scut de radiații al capătului în interiorul capătului canalului de aer, lângă scutul anterior.
- 4, 5 Fixați placa pe scutul de radiații instalat anterior, folosind șuruburi și piulițe (M8×20, 4 buc.).
Consultați schițele detaliate 3 și 4.
- 3 Fixați scutul de radiații pe placa laterală a capătului canalului de aer folosind șuruburi autofiletante (4,8×13, 3 buc.).




5. Instalarea scuturilor de radiații pe plăcile laterale ale capătului canalului de aer

- 2 **Introduceți primul scut lateral de radiații în interiorul capătului canalului de aer.**
Aduceți marginea de sus a plăcii la nivelul marginilor de sus ale scuturilor de radiații din capăt.
Apăsați lamelele de fixare ale scutului lateral de radiații pe placa laterală a capătului canalului de aer.
- 3 **Fixați placa pe scutul de radiații al capătului canalului de aer folosind șuruburi autofiletante (4,8×13, 4 + 4 buc.).**
- * **Utilizați aceeași metodă pentru a fixa scutul de radiații de pe cealaltă placă laterală a capătului canalului de aer.**

Capătul canalului de aer 1,0 3W (A71394) – canal S octogonal/Ø 1250 mm

Piese de schimb





20061106

Ref.	Nr. piesă	Denumire 1	Denumire 2	Nr. buc.	Nr. schiță	Greutate	Grup
1	A71388	CAPĂT CANAL AER WM06	CAPAC OCTOGONAL STÂNGA	1		12,1	3000
2	A71389	CAPĂT CANAL AER WM06	CAPAC OCTOGONAL DREAPTA	1		12,1	3000
3	A70810	SECȚIUNEA SUPERIOARĂ WM06	SUPORTURI VERTICALE PL3	7	A70810-B	1,12	3000
4	A71390	CAPĂT CANAL AER WM06	FUND OCTOGONAL STÂNGA	1		7,36	3000
5	A71391	CAPĂT CANAL AER WM06	FUND OCTOGONAL DREAPTA	1		7,36	3000
6	A70640	CAPĂT CANAL AER WM06 1,0	PLACĂ LATERALĂ	2	A70640	14,18	3000
7	A70563	SECȚIUNEA SUPERIOARĂ/CAPĂT CANAL DE AER	PLACĂ DE CAPĂT	8	A70563-B	14,65	3000
8	A70739	CAPĂT CANAL AER WM06	COLȚAR S 1154 VERTICAL	4	A70739-A	0,74	3000
9	A70678	CAPĂT CANAL AER WM06 1,0	SUPORT DREPT	3	A70678-B	1,79	3000
10	101810	ȘURUB CU CAP HEXAGONAL ZN 8,8	8×16 AM DIN933	479		0	2010
11	110540	PIULIȚĂ ZN 8 M8	DIN934	479		0	2010
12	107720	ȘURUB AUTOFILETANT CU CAP HEXAGONAL	4,8×13 ZN	72		0	2010
13	115570	BANDĂ ETANȘARE	4×10 MAPA	61		0	2600
14	A71392	CAPĂT CANAL AER WM06	ADAPTOR OCTOGONAL D1250	4		1,33	3000
15	A71301	ELEMENT UȘĂ		1	A71301	35,23	3000
16	A70642	CAPĂT CANAL AER WM06 1,0	OBTURATOR	3	A70642	11,67	3000
17	A70570	CAPĂT CANAL AER WM06 1,0	BANDĂ COLȚ	2	A70570-A	0,94	3000
18	A71396	CAPĂT CANAL AER WM06	PICIOR SPRIJIN PE SOL	4		4,84	3000
19	A71254	CAPĂT CANAL AER WM06	ARC DE 1/4 DE CERC D1250/1000	4	A71254-A	2	3000

Asamblarea capătului canalului de aer A71394

1. Îmbinarea plăcii fundului cu plăcile laterale ale capătului

Piese Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referință din schița pieselor de schimb A71394 pentru capătul de canal de aer.



Consultați ilustrațiile acestor etape de pe pagina următoare.

Vă recomandăm să asamblați capătul canalului de aer pe o suprafață dreaptă.

Astfel, vă veți asigura că ansamblul canalului de aer este drept la rândul său.

- 13 (1.)** Fixați benzi de etanșare pe flanșele de pe laturile scurte ale plăcilor de capăt (piesele 4 și 5).
- 13 (2.)** Fixați benzile de etanșare pe flanșa de capăt lungă a plăcii de capăt 4 și pe ambele flanșe de capăt a plăcii de capăt 7.
Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândului de orificii pentru șuruburi de pe flanșe (a se vedea schița detaliată 1).
- 4 + 5** Apropiati una de cealaltă flanșele scurte ale plăcilor de capăt.
3,1 Tăiați suportul vertical la o lungime de 192 mm.
***** Amplasați suportul vertical scurtat între plăcile de capăt.
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce instalați plăcile de capăt.
- 10, 11** Fixați plăcile de capăt și suportul vertical folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 2 buc.).
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.

Continuare pe pagina următoare >>>






Continuare din pagina anterioară >>>

- 3** **Amplasați suportul vertical între plăcile de capăt 4 și 7.**
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce instalați suportul vertical.
- 10, 11** **Fixați plăcile de capăt și suportul vertical folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 11 buc.).**
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- 9** **Instalați suportul drept al capătului canalului de aer în suportul vertical (piesa 3).**
Căutați în schiță poziția corectă a suportului.
- 10, 11** **Fixați suportul folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 2 buc.).**
- 13 (3.)** **Fixați o bandă de etanșare pe elementul ușii (piesa 15), pe suprafața care va fi fixată pe placa de capăt.**
- 6, 15** **Lipiți placa laterală și elementul ușii de capetele ansamblului plăcilor de capăt.**
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce instalați plăcile laterale.
- 10, 11** **Fixați placa laterală și elementul ușii folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 11 buc./piesă).**
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.


2. Conectarea obturatorilor capătului canalului de aer

- *** **Aplicați mastic de etanșare pe suprafețele exterioare ale plăcilor de capăt ale obturatorilor (piesele 16).**
Aplicați mastic de etanșare pe interiorul rândurilor de orificii pentru șuruburi de pe plăci (a se vedea schița detaliată 2).
Încercați să aplicați masticul într-un cordon continuu și cât mai uniform posibil.
- 10, 11** **Îmbinați plăcile obturatorului folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 8 + 8 buc.).**
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora masticul de etanșare în timp ce conectați obturatoarele.
- 17** **Fixați colțare pe flanșele de la capetele exterioare ale ansamblului de obturare.**
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora masticul de etanșare în timp ce instalați colțarele.
- 10, 11** **Fixați-le folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 8 buc./colțar).**
- 13 (4.)** **Fixați benzi de etanșare pe trei laturi ale ansamblului obturator/colțar.**
Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândurilor de orificii pentru șuruburi de pe suprafețele superioare ale obturatorilor (a se vedea schița detaliată 3).
Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândurilor de orificii pentru șuruburi de pe suprafețele superioare ale colțarelor (a se vedea schița detaliată 4).

3.



4.







3. Fixarea obturatorului pe partea inferioară a capătului canalului de aer

- (2) Așezați ansamblul realizat în etapa 2 pe flanșele inferioare ale ansamblului realizat în etapa 1.
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce instalați placa.
- 10, 11 Fixați obturatorul folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 8 + 24 + 8 buc.).

4. Conectarea plăcii superioare de capăt la placa laterală a capătului canalului de aer

- 13 (5.) Fixați benzi de etanșare pe flanșele de capăt și flanșele inferioare ale plăcilor de capăt (piesele 1).
13 (5.) Fixați benzi de etanșare pe flanșele de capăt mai scurte și pe flanșa inferioară ale plăcii de capăt (piesa 2).
Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândului de orificii pentru șuruburi de pe flanșe (a se vedea schița detaliată 1).
- 1 + 2 Apropiati una de cealaltă flanșele verticale scurte ale plăcilor de capăt.
- 3,2 Tăiați suportul vertical la o lungime de 729 mm.
* Amplasați suportul vertical scurtat între plăcile de capăt.
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora banda de etanșare în timp ce instalați plăcile de capăt.
- 10, 11 Fixați componentele folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 7 buc.).
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- 13 (7.) Fixați benzi de etanșare pe flanșele de capăt și flanșele inferioare ale plăcilor de capăt (piesele 7).
Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândului de orificii pentru șuruburi de pe flanșe (a se vedea schița detaliată 1).
- 3 Amplasați suportul vertical între plăcile de capăt 1 și 7.
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce instalați suportul vertical.
- 10, 11 Fixați plăcile de capăt și suportul vertical folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 11 buc.).
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- 9 Instalați suportul drept al capătului canalului de aer în suportul vertical (piesa 3).
Căutați în schiță poziția corectă a suportului.
- 10, 11 Fixați suportul folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 2 buc.).
- 13 (8.) Fixați o bandă de etanșare pe suprafața inferioară a plăcii laterale (piesa 6).
Fixați banda de etanșare pe interiorul rândului de orificii pentru șuruburi de pe flanșă (a se vedea schița detaliată 1).
- 6 Lipiți plăcile laterale de capătul ansamblului plăcii de capăt.
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce instalați plăcile laterale.
- 10, 11 Fixați plăcile laterale folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 11 buc.).
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- (4) Așezați ansamblul realizat în etapa 4 pe ansamblul realizat în etapa 1.
- 10, 11 Conectați ansamblurile folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 31 buc.).






5. Instalarea plăcii posterioare și a suportului drept pentru capătul canalului de aer

- 13 (9.) **Fixați benzi de etanșare pe ambele flanșe de capăt și pe flanșele inferioare ale plăcilor de capăt (piesa 7, 6 buc.).**
Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândului de orificii pentru șuruburi de pe flanșe (a se vedea schița detaliată 5).
- 3 **Amplasați suporturile verticale (4 buc.) între plăcile de capăt.**
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora banda de etanșare în timp ce instalați plăcile de capăt.
- 10, 11 **Fixați piesele folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 11 buc./pereche de plăci).**
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- 10, 11 **Fixați îmbinarea orizontală a perechilor de plăci asamblate folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 8 + 8 buc.).**
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- 8 **Fixați colțarele verticale (4 buc.) pe flanșele de la capetele exterioare ale ansamblului plăcilor de capăt.**
- 10, 11 **Fixați-le folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 8 buc./colțar).**
- (7) **Lipiți placa posterioară de ansamblul realizat în etapa 4.**
- 10, 11 **Fixați placa la nivelul colțarului și la marginea inferioară folosind șuruburi și piulițe (M8×16).**
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- 10, 11 **Fixați suporturile drepte ale capătului canalului de aer pe secțiune folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 2 buc./suport).**
Consultați schița detaliată 6. Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.


6. Instalarea suportului drept și a adaptorului octogonal pentru capătul canalului de aer

- 9 **Îndoiiți suportul drept al capătului canalului de aer de-a lungul liniei marcate în acest scop și instalați-l în suportul vertical (piesa 3).**
Căutați în schița detaliată A indicațiile privind modul de îndoire a suportului și, în schița principală, poziția corectă a acestuia.
Amplasați un capăt al suportului în suportul vertical al celeilalte plăci de capăt, în modul indicat în schița detaliată B.
- 10, 11 **Fixați ambele capete ale suportului folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 2 + 2 buc.).**
- 14 **Asamblați adaptorul octogonal din cele patru piese.**
- 12 **Fixați piesele folosind șuruburi autofiletante (4,8×13, 4 buc.).**
- 13 (10.) **Fixați o bandă de etanșare pe suprafața adaptorului octogonal (piesa 14, 4 buc.).**
Fixați banda de etanșare pe interiorul cercului de orificii pentru șuruburi de pe contrainel.
- 4×14 **Amplasați adaptorul octogonal pe exterior capătului canalului de aer.**
Aliniați orificiile de fixare.
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora banda de etanșare în timp ce instalați plăcile de capăt.
- 10, 11 **Fixați adaptorul folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 24 buc.).**

7.



8.





7. Instalarea adaptorului pentru D1250/1000 pentru sistemul de conducte de 1000 mm


- 19 Conform necesităților, asamblați adaptorul rotund D1250/1000 din patru piese.
- 12 Fixați piesele folosind șuruburi autofiletante (4,8×13, 4 buc.).
- 13 (11.) Fixați o bandă de etanșare pe suprafața adaptorului rotund (piesa 19, 4 buc.).
Fixați banda de etanșare pe interiorul cercului de orificii pentru șuruburi de pe contrainel.
- 4×19 Amplasați adaptorul D1250/1000 pe exteriorul adaptorului octogonal.
Aliniați orificiile de fixare.
- 8, 9 Fixați adaptorul folosind șuruburi autofiletante (4,8×13, 36 buc.).
- * Consultați punctul „Conectarea racordului conductei de aer la capătul canalului de aer”.
Dacă utilizați adaptorul octogonal / 1250 (piesa 14): manșon de conductă Ø 1250 mm.
In addition, if adapter D 1250 / 1000 (part 19) is used: pipe sleeve Ø 1000 mm, adaptor 1000/800 mm sau 1000/630 mm.
- 11 Fixați racordul la capătul canalului de aer folosind șuruburi autofiletante (4,8×13, 28 buc.).
- * Verificați îmbinările capătului canalului de aer, forma dreptunghiulară a acestuia și alinierea plăcilor laterale.
Strângeți toate șuruburile.

8. Instalarea picioarelor de sprijin pe sol pentru capătul canalului de aer

- 18 *Fixați picioarele de sprijin pe sol pentru capătul canalului de aer în ultima etapă a asamblării uscătorului.*

Capătul canalului de aer 1,0 3W (A71403) – piesa centrală S, octogonală/Ø 1250 mm

Piese de schimb





20061106

Ref.	Nr. piesă	Denumire 1	Denumire 2	Nr. buc.	Nr. schiță	Greutate	Grup
1	A71388	CAPĂT CANAL AER WM06	CAPAC OCTOGONAL STÂNGA	1		12,1	3000
2	A70810	SECȚIUNEA SUPERIOARĂ WM06	SUPTURI VERTICALE PL3	4	A70810-B	1,12	3000
3	A71389	CAPĂT CANAL AER WM06	CAPAC OCTOGONAL DREAPTA	1		12,1	3000
4	A71390	CAPĂT CANAL AER WM06	FUND OCTOGONAL STÂNGA	1		7,36	3000
5	A71391	CAPĂT CANAL AER WM06	FUND OCTOGONAL DREAPTA	1		7,36	3000
6	A70640	CAPĂT CANAL AER WM06 1,0	PLACĂ LATERALĂ	3	A70640	14,18	3000
7	A70678	CAPĂT CANAL AER WM06 1,0	SUPORT DREPT	3	A70678-B	1,79	3000
8	A71400	CAPĂT CANAL AER WM06 1,0	TRAPĂ CURĂȚARE PLACĂ LATERALĂ	1	A71400	14,56	3000
9	A71392	CAPĂT CANAL AER WM06	ADAPTOR OCTOGONAL D1250	4		1,33	3000
10	101810	ȘURUB CU CAP HEXAGONAL ZN 8,8	8×16 AM DIN933	221		0	2010
11	110540	PIULIȚĂ ZN 8 M8	DIN934	221		0	2010
12	107720	ȘURUB AUTOFILETANT CU CAP HEXAGONAL	4,8×13 ZN	40		0	2010
13	115570	BANDĂ ETANȘARE	4×10 MAPA	48		0	260
14	A70563	SECȚIUNEA SUPERIOARĂ/CAPĂT CANAL DE AER	PLACĂ DE CAPĂT	2	A70563-B	14,65	3000

Asamblarea capătului canalului de aer A71403

1. Asamblarea plăcii de capăt pentru capătul canalului de aer

Piese Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referință din schița pieselor de schimb A71403 pentru capătul de canal de aer.

***Vă recomandăm să asamblați capătul canalului de aer pe o suprafață dreaptă.
Astfel, vă veți asigura că ansamblul canalului de aer este drept la rândul său.***

13 (1.) Fixați benzi de etanșare pe flanșele de capăt lungi și scurte ale plăcilor de capăt (piesele 4 și 5).

13 (2.) Fixați benzi de etanșare pe flanșele de capăt ale plăcilor de capăt (2 buc. din piesele 14).

Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândului de orificii pentru șuruburi de pe flanșe (a se vedea schița detaliată 1).

4 + 5 Apropiați una de cealaltă flanșele scurte ale plăcilor de capăt.

2,1 Tăiați suportul vertical la o lungime de 191,5 mm.


***** Amplasați suportul vertical scurtat între plăcile de capăt.

Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce instalați plăcile de capăt.

10, 11 Fixați plăcile de capăt și suportul vertical folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 2 buc.).

Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.


Continuare pe pagina următoare >>>





Continuare din pagina anterioară >>>

- 2** **Amplasați suportul vertical între plăcile de capăt (piesele 4 + 5 și 14).**
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce instalați plăcile de capăt.
- 10, 11** **Fixați plăcile de capăt și suportul vertical folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 11 buc.).**
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- 13 (3.)** **Fixați benzi de etanșare pe flanșele de capăt lungi și scurte ale plăcilor de capăt (piesele 1 și 3).**
Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândului de orificii pentru șuruburi de pe flanșe (a se vedea schița detaliată 1).
- 1 + 3** **Apropiați una de cealaltă flanșele verticale scurte ale plăcilor de capăt.**
- 2,2**
***** **Tăiați suportul vertical la o lungime de 729 mm.**
Amplasați suportul vertical scurtat între plăcile de capăt.
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora banda de etanșare în timp ce instalați plăcile de capăt.
- 10, 11** **Fixați componentele folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 7 buc.).**
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- 2** **Amplasați suportul vertical între plăcile de capăt (piesele 1 + 3 și 14).**
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce instalați plăcile de capăt.
- 10, 11** **Fixați plăcile de capăt și suportul vertical folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 11 buc.).**
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- 13 (4.)** **Fixați benzi de etanșare pe flanșele inferioare ale plăcilor de capăt 1, 3 și 14.**
Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândului de orificii pentru șuruburi de pe flanșe (a se vedea schița detaliată 1).
- 1 + 3 + 14**
4 + 5 + 14 **Lipiți ansamblurile plăcilor de capăt unul de celălalt.**
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce instalați plăcile laterale.
- 10, 11** **Fixați ansamblurile plăcilor de capăt folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 2 + 2 + 8 buc.).**
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- 7** **Instalați suporturile drepte (3 buc.) ale capătului canalului de aer în suporturile verticale pentru plăcile de capăt.**
Căutați în schiță poziția corectă a suporturilor.
- 10, 11** **Fixați suporturile folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 2 buc./suport).**
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.






2. Instalarea plăcilor laterale ale capătului canalului de aer

- 13 (5.)** Fixați benzi de etanșare pe flanșele inferioare ale celor două plăci laterale (piesa 6).
Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândului de orificii pentru șuruburi de pe flanșe (a se vedea schița detaliată 1).
- 6 + 6** Îmbinați două plăci laterale identice (piesele 6).
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce instalați plăcile laterale.
- 10, 11** Fixați plăcile laterale folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 8 buc.).
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- *** Îmbinați o altă pereche de plăci laterale astfel încât partea de jos a ansamblului să includă o deschidere de inspecție (piesa 8).
- 13 (6.)** Fixați benzi de etanșare pe flanșele plăcilor laterale care vor fi fixate pe secțiunile de uscare.
Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândului de orificii pentru șuruburi de pe flanșe (a se vedea schița detaliată 1).
- 6 + 8** Lipiți perechea de plăci laterale (cea aflată mai aproape în imagine) de secțiuni.
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce instalați plăcile laterale.
- 10, 11** Fixați perechea de plăci de capăt folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 11 + 11 buc.).
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- 6 + 6** Fixați pe secțiuni, în același mod, cealaltă pereche de plăci laterale (aflată mai departe în imagine).
- (1)** Introduceți ansamblurile plăcilor de capăt, realizate în etapa 1, între plăcile laterale.
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce instalați plăcile laterale.
- 10, 11** Fixați ansamblurile plăcilor de capăt folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 4 + 11 buc.).
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- 10, 11** Fixați suporturile drepte pentru capătul canalului de aer pe secțiune folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 2 + 2 + 2 buc.).
Consultați schița detaliată 2. Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- 9, 12** Asamblați adaptorul octogonal din cele patru piese.
Fixați piesele folosind șuruburi autofiletante (4,8×13, 4 buc.).
- 13 (7.)** Fixați o bandă de etanșare pe suprafața adaptorului octogonal (piesa 9, 4 buc.).
Fixați o bandă de etanșare pe interiorul cercului exterior de orificii pentru șuruburi de pe inel.
- 4×9** Amplasați adaptorul octogonal pe exterior capătului canalului de aer.
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora banda de etanșare în timp ce instalați plăcile de capăt.
- 10, 11** Fixați componentele folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 24 buc.).
- *** Consultați punctul „Conectarea racordului conductei de aer la capătul canalului de aer”. Manșon de conductă Ø 1250 mm.
- 11** Fixați racordul la capătul canalului de aer folosind șuruburi autofiletante (4,8×13, 28 buc.).
- *** Verificați îmbinările și forma dreptunghiulară a capătului canalului de aer. Strângeți toate șuruburile.

Capătul canalului de aer 2W/3W/4W (A71090) – piesa centrală L, ø 1250 / 1000 mm


Piese de schimb






Ref.	Nr. piesă	Denumire	Nr. buc.	Nr. schiță	Greutate	Grup
1	A71084	ICAPĂT CANAL AER OBTURATOR PIESĂ UNICĂ V D1250 WM06 L	1	A71084	10,1	3000
2	A71086	CAPĂT CANAL AER CENTRU PIESĂ UNICĂ D1250 WM06 L	1	A71086	18,6	3000
3	A71087	CAPĂT CANAL AER PIESĂ UNICĂ D1250 DREAPTA WM06 L	1	A71087	16,6	3000
4	A71088	CAPĂT CANAL AER PIESĂ UNICĂ D1250 STÂNGA WM06 L	1	A71088	16,6	3000
5	A71089	CAPĂT CANAL AER TRIUNGHI D1250 WM06 L	2	A71089	2,1	3000
6	A71254	CAPĂT CANAL AER 1/4 CERC D1250/1000 WM06	4	A71254	2,0	3000
7	107720	ȘURUB AUTOFILETANT CU CAP HEXAGONAL 4,8X13 ZN	72			2010
8	115570	BANDĂ ETANȘARE 4X8 EKO-40	24			2600
9	101810	ȘURUB CU CAP HEXAGONAL ZN 8.8 8X16 AM DIN933	126			2010
10	110540	PIULIȚĂ M8 ZN 8 DIN934	126			2010

1.



2.



Asamblarea capătului canalului de aer A71090

Vă recomandăm să asamblați capătul canalului de aer pe o suprafață dreaptă. Astfel, vă veți asigura că ansamblul canalului de aer este drept la rândul său.

1. Asamblarea plăcilor de capăt pentru capătul canalului de aer

(Consultați schița de la pagina anterioară.)


- Piese Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referință din schița pieselor de schimb A71090 pentru capătul de canal de aer.
- 8** **Fixați benzi de etanșare pe ambele flanșe de capăt ale piesei centrale de la capătul diagonal (piesa 2).**
Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândului de orificii pentru șuruburi de pe flanșe (a se vedea schița detaliată 1 de pe pagina anterioară).
- 2, 3, 4** **Îmbinați piesa centrală și piesele laterale din dreapta și stânga ale capătului diagonal.**
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce îmbinați piesele.
- 9, 10** **Fixați îmbinările capătului diagonal (2, 3 și 4) folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 11 + 11 buc.).**
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- 8** **Fixați benzi de etanșare lungi pe laturile cu 7 orificii ale plăcilor triunghiulare (piesele 5).**
Fixați benzile de etanșare pe marginea plăcilor, pe exteriorul rândurilor de orificii pentru șuruburi (a se vedea schița detaliată 2 de la pagina anterioară).
Rețineți că trebuie să obțineți o placă cu orientare pe dreapta și una cu orientare pe stânga, respectiv să amplasați benzile de etanșare pe părți opuse ale plăcilor.
Placa triunghiulară care va fi fixată pe partea stângă a capătului diagonal este prezentată în schița detaliată 2.
- 8** **Fixați benzi de etanșare scurte pe laturile cu 2 orificii ale plăcilor triunghiulare (piesele 5).**
Fixați benzile de etanșare pe marginea plăcilor, pe exteriorul rândurilor de orificii pentru șuruburi (a se vedea schița detaliată 3 de la pagina anterioară).
Rețineți că benzile de etanșare scurte vor fi fixate pe alte laturi ale plăcilor decât cele lungi.
Placa triunghiulară care va fi fixată pe partea stângă a capătului diagonal este prezentată în schița detaliată 3.
- 4** **Lipiți plăcile triunghiulare de capetele ansamblului capătului diagonal.**
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce instalați plăcile laterale.
- 9, 10** **Fixați plăcile triunghiulare folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 7 buc./placă triunghiulară).**
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.

2. Asamblarea capătului canalului de aer

- 8** **Fixați benzi de etanșare pe suprafața superioară a obturatorului de pe piesa centrală și pe părțile laterale ale capătului diagonal.**
Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândului de orificii pentru șuruburi de pe flanșe (a se vedea schița detaliată 4).
- 1** **Fixați placa obturatorului pe suprafața inferioară a capătului diagonal, asamblat în etapa 1.**
Introduceți capetele inferioare ale plăcilor triunghiulare în flanșele verticale.
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce îmbinați piesele.
- 9, 10** **Fixați obturatorul la capătul diagonal și pe plăcile triunghiulare folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 22 buc.).**
- *** **Consultați punctul „Conectarea racordului conductei de aer la capătul canalului de aer”.**
Manșon de conductă Ø 1250 mm, manșon de conductă Ø 1000 mm, adaptor 1000/800 mm sau 1000/630 mm.
- 7** **Montați adaptorul (piesa 6) la capătul canalului de aer, utilizând șuruburile autofiletante (4,8 x 13, 28 bucăți).**
- *** **Verificați îmbinările și forma dreptunghiulară a capătului canalului de aer. Strângeți toate șuruburile.**

Capătul canalului de aer 1,0 × 2 × 2 (A71245) – deschidere laterală, Ø 1250 mm / Ø 1000 mm

Piese de schimb



20061106

Ref.	Nr. piesă	Denumire 1	Denumire 2	Nr. buc.	Nr. schiță	Greutate	Grup
1	A71246	CAPĂT CANAL AER WM06 1,0×2×2	PLACĂ LATERALĂ 1 D1250	2	A71246	10,04	3000
2	A71247	CAPĂT CANAL AER WM06 1,0×2×2	PLACĂ LATERALĂ 2 D1250	2	A71247	10,04	3000
3	A71254	CAPĂT CANAL AER WM06	ARC DE 1/4 DE CERC D1250/1000	4	A71254-A	2	3000
4	101810	ȘURUB CU CAP HEXAGONAL ZN 8,8	8×16 AM DIN933	76		0	2010
5	110540	PIULIȚĂ ZN 8 M8	DIN934	76		0	2010
6	107720	ȘURUB AUTOFILETANT CU CAP HEXAGONAL	4,8×13 ZN	68		0	2010
7	115570	BANDĂ ETANȘARE	4×10 MAPA	16		0	2600

Asamblarea deschiderii laterale pentru capătul canalului de aer A71245

Deschiderea laterală a capătului canalului de aer poate fi instalată în locul plăcilor laterale ale capătului canalului de aer $1,0 \times 2 \times 2$

(de ex. 2 buc. A71018 + A70979)

1. Asamblarea plăcilor laterale ale capătului canalului de aer

Piese Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referință din schița pieselor de schimb A71245 pentru capătul de canal de aer.

***Vă recomandăm să asamblați capătul canalului de aer pe o suprafață dreaptă.
Astfel, vă veți asigura că ansamblul canalului de aer este drept la rândul său.***

- 7,1 **Fixați benzi de etanșare pe flanșele de pe laturile scurte ale plăcilor laterale 1.**
Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândurilor de orificii pentru șuruburi de pe flanșe (a se vedea schița detaliată).
- 1 + 2 **Lipiți flanșele scurte ale plăcilor laterale una de cealaltă.**
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce instalați plăcile de capăt.
- 4, 5 **Fixați plăcile laterale folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 2 × 5 buc. + 2 × 3 buc.).**
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- 3 **Asamblați adaptorul octogonal din cele patru piese.**
- 6 **Fixați piesele folosind șuruburi autofiletante (4,8×13, 4 buc.).**
- 7,2 **Fixați o bandă de etanșare pe suprafața adaptorului octogonal (piesa 6, 4 buc.).**
Fixați o bandă de etanșare pe interiorul cercului exterior de orificii pentru șuruburi de pe inel.
- 4×6 **Introduceți adaptorul în capătul canalului de aer.**
Aliniați orificiile de fixare.
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora banda de etanșare în timp ce instalați inelul adaptor.
- 6 **Fixați adaptorul folosind șuruburi autofiletante (4,8×13, 36 buc.).**


2. Asamblarea plăcilor laterale pentru capătul canalului de aer

- 7,3 **Fixați o bandă de etanșare pe flanșa verticală a ansamblului plăcii laterale.**
Fixați banda de etanșare pe interiorul rândului de orificii pentru șuruburi de pe flanșă (a se vedea schița detaliată).
- (1) **Instalați ansamblul de plăci laterale ca placă laterală pentru capătul asamblat al canalului de aer.**
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora banda de etanșare în timp ce instalați placa de capăt.
- 4, 5 **Fixați ansamblul plăcii laterale folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 22 buc.).**
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- * **Consultați punctul „Conectarea racordului conductei de aer la capătul canalului de aer”.**
Fără adaptor: manșon de conductă de Ø 1250 mm.
Dacă utilizați adaptorul D 1250 / 1000 (piesa 3):
Manșon de conductă Ø 1000 mm, adaptor 1000/800 mm sau 1000/630 mm.
- 11 **Fixați racordul la capătul canalului de aer folosind șuruburi autofiletante (4,8×13, 28 buc.).**
- * **Verificați îmbinările capătului canalului de aer, forma dreptunghiulară a acestuia și alinierea plăcilor laterale.**
Strângeți toate șuruburile.

Capătul canalului de aer 1,0 (A71560) – deschidere de aer de schimb în placa inferioară a capătului de retur


Capătul canalului de aer 1,0 (A71562) – deschidere de aer de schimb în placa obturatorului

Piese de schimb



20070322

Ref.	Nr. piesă	Denumire 1	Denumire 2	Nr. buc.	Nr. schiță	Greutate	Grup
A71560							
1	A71555	CAPĂT CANAL AER WM06	GHIDAJ AER DE SCHIMB	2	A71555-0	0,95	
2	A71556	CAPĂT CANAL AER WM06	PLACĂ DE AER DE SCHIMB	1	A71556-0	9,44	
3	A71557	CAPĂT CANAL AER WM06	CAPĂT RETUR 1,0 CU DESCHIDERE	1	A71557-0	14,99	
4	119034	MÂNER DE PLASTIC	LGT GREY PISLA 805	1	119034-	0,59	
5	110520	PIULIȚĂ ZN 8 M5	DIN934	4		0	
6	103691	FANTĂ ȘURUB CAP ÎNGROPAT	5×12×AM	4		0	
7	107913	ȘURUB DE BLOCARE ZN	M8×20 DIN603 8,8	10		0,02	
8	111560	ȘAIBĂ ZN	M12 ZN DIN 125	10		0	
9	111020	PIULIȚĂ FLUTURE ZN	M8 DIN315	10		0,01	
A71562							
1	A71555	CAPĂT CANAL AER WM06	GHIDAJ AER DE SCHIMB	2	A71555-0	0,95	
2	A71556	CAPĂT CANAL AER WM06	PLACĂ DE AER DE SCHIMB	1	A71556-0	9,44	
3	A71559	CAPĂT CANAL AER WM06	PLACĂ OBTURATOR 1,0 CU DESCHIDERE	1	A71559-0	7,97	
4	119034	MÂNER DE PLASTIC	LGT GREY PISLA 805	1	119034-	0,59	
5	110520	PIULIȚĂ ZN 8 M5	DIN934	4		0	
6	103691	FANTĂ ȘURUB CAP ÎNGROPAT	5×12×AM	4		0	
7	107913	ȘURUB DE BLOCARE ZN	M8×20 DIN603 8,8	10		0,02	
8	111560	ȘAIBĂ ZN	M12 ZN DIN 125	10		0	
9	111020	PIULIȚĂ FLUTURE ZN	M8 DIN315	10		0,01	



Instalarea deschiderii de aer de schimb A71560

Deschiderea de aer de schimb (A71013) poate fi instalată în locul uneia dintre plăcile inferioare ale capătului de retur.


Dacă este posibil, instalați deschiderea de aer de schimb în modul, în centrul capătului canalului de aer.

Instalarea plăcii de aer de schimb

Piese Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referință din schița pieselor de schimb A71560 pentru capătul de canal de aer.

Consultați instrucțiunile de asamblare pentru capătul de retur A71013.

1. Placa de aer de schimb este instalată în același mod cu placa inferioară din centru a capătului de retur.
2. Realizați patru orificii cu diametrul de 12 mm în placa inferioară a capătului de retur aflată pe partea stângă în schiță.
Marcați pozițiile orificiilor folosind orificiile pătrate din benzile de ghidare.
3. Fixați benzile de ghidare pe placa inferioară din stânga a capătului de retur.
Șuruburi de blocare (piesele 7), șaibe (piesele 8) și piulițe fluture (piesele 9) (M8×20, 4 buc.).



Instalarea deschiderii de aer de schimb A71562

Deschiderea de aer de schimb poate fi instalată în locul uneia dintre plăcile obturatorului (A70956). Dacă este posibil, instalați deschiderea de aer de schimb în modul, în centrul capătului canalului de aer.

Instalarea plăcii de aer de schimb



Piese Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referință din schița pieselor de schimb A71562 pentru capătul de canal de aer.

Consultați instrucțiunile de asamblare pentru placa obturatorului inferior A70956.

1. Placa de aer de schimb este instalată în același mod cu placa obturatorului din centru.
2. Realizați patru orificii cu diametrul de 12 mm în placa obturatorului aflat pe partea stângă în schiță. Marcați pozițiile orificiilor folosind orificiile pătrate din benzile de ghidare.
3. Fixați benzile de ghidare pe placa obturatorului din stânga.
Șuruburi de blocare (piesele 7), șaibe (piesele 8) și piulițe fluture (piesele 9) (M8×20, 4 buc.).

Capătul canalului de aer 1,0 (A71386), trapă de acces – placă laterală

Capătul canalului de aer (A71406), trapă de acces – placă de capăt




20080715

Ref.	Nr. piesă	Denumire 1	Denumire 2	Nr. buc.	Nr. schiță	Greutate	Grup
31	A71386	CAPĂT CANAL AER WM06 1,0	TRAPĂ ACCES PLACĂ LATERALĂ	1	A71386-A	16,19	3000
32	A71406	CAPĂT CANAL AER WM06	TRAPĂ DE ACCES ÎN PLACA DE CAPĂT	1	A71406-A	16,65	3000

Acoperiș de protecție (A72231, A72232) pentru capătul canalului de aer de 1,0 m 3W

Piese de schimb



20080822


Ref.	Nr. piesă	Denumire 1	Denumire 2	Nr. buc.	Nr. schiță	Greutate	Grup
3 plăci de acoperiș A72231, cu șuruburile corespunzătoare, sunt necesare pentru fiecare capăt de canal de aer de 1,0 m de pe uscătorul 3W.							
-	A72231	CAPĂT CANAL AER WM06 1,0 Include piesele 1 (1 buc.) și 2 (27 buc.)	RAMPĂ ACOPERIȘ	1	A72231-0		
1	A72223	CAPĂT CANAL AER WM06 1,0	PLACĂ ACOPERIȘ	1			
2	107720	ȘURUB AUTOFILETANT CU CAP HEXAGONAL	4,8×13 ZN	27		0	2010
3 plăci pentru capacul de capăt A72232, cu șuruburile corespunzătoare, sunt necesare pentru fiecare capăt de canal de aer de 1,0 m de pe uscătorul 3W.							
-	A72232	CAPĂT CANAL AER WM06 1,0 Include piesele 11 (2 buc.) și 12 (27 buc.)	CAPAC DE CAPĂT RAMPĂ ACOPERIȘ	1	A72232-0		
11	A72226	CAPĂT CANAL AER WM06 1,0	CAPAC DE CAPĂT RAMPĂ ACOPERIȘ	2	A72232-0		
12	107720	ȘURUB AUTOFILETANT CU CAP HEXAGONAL	4,8×13 ZN	27		0	2010

Instalarea acoperișului de protecție (A72231, A72232) pentru capătul canalului de aer de 1,0 m

Acoperișul de protecție poate fi instalat pe capătul de 1,0 m sau 2×1,0 m al canalului de aer.

Părțile superioare ale capetelor canalelor de aer cu obturatoare superioare înainte de instalarea acoperișurilor de protecție


Capăt canal de aer 3W, 1,0 m



Metoda de instalare 1
Fixarea acoperișului de protecție pe secțiunea superioară



Capăt canal de aer 3W,
2×1,0 m

Parte superioară în trepte a
capătului canalului de aer



Metoda de instalare 1
Fixarea acoperișului de protecție pe secțiunea superioară

Metoda de instalare 2
Fixarea acoperișului de protecție pe capătul canalului de aer





Etapele 1-8: Metoda de instalare 1: Fixarea acoperișului de protecție pe peretele secțiunii superioare (capete de canal de aer 1×1,0 m și 2×1,0 m)


1. Îmbinarea plăcilor rampei acoperișului de protecție cu capacele de capăt

- Piese Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referință din schița pieselor de schimb (A72231. A72232) pentru acoperișul de protecție.
- 1 a + 11** **Lipiți capacul de capăt de suprafața exterioară a pliului de capăt al rampei de acoperiș (aflat în prim-plan în schiță).**
Aliniați rândul de orificii pentru șuruburi al capacului de capăt, aflat în partea de jos a schiței, cu rândul de orificii pentru șuruburi din rampa acoperișului.
Consultați schița detaliată 1.
- 12** **Fixați piesele (1 a + 11) folosind șuruburi autofiletante (4,8×13, 7 buc.).**
Lipiți capetele șuruburilor de capacul de capăt.
- 1 b + 11** **Introduceți capacul de capăt în pliul de capăt al plăcii rampei acoperișului (aflată în spate în schiță).**
Aliniați rândul de orificii pentru șuruburi al capacului de capăt, aflat în partea de jos a schiței, cu rândul de orificii pentru șuruburi din rampa acoperișului.
Consultați schița detaliată 2.
- 12** **Fixați piesele (1 b + 11) folosind șuruburi autofiletante (4,8×13, 7 buc.).**
Lipiți capetele șuruburilor de placa rampei de acoperiș.


2. Montarea rampei din dreapta a acoperișului de protecție (1 b în etapa 1)

- Piese Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referință din schița pieselor de schimb (A72231. A72232) pentru acoperișul de protecție.
- *** **Tăiați o bucată din pliul de capăt al plăcii rampei acoperișului (aflată în spate în schiță) și capacul de capăt.**
Tăiați de-a lungul marcajelor de pe plăci.
Consultați schița detaliată 1. Piesa care trebuie îndepărtată, văzută din două direcții diferite.
- *** **Lipiți flanșa verticală a rampei acoperișului de suportul vertical al secțiunii superioare.**
Lipiți capacul de capăt al plăcii acoperișului de flanșa verticală a plăcii obturatorului superior în timpul marcării.
- *** **Marcați pe placă poziția suportului vertical în formă de U.**
Consultați schița detaliată 2.
- *** **Tăiați o fantă în rampa acoperișului, urmând marcajul cât mai exact posibil.**

3.



4.







3. Montarea rampei centrale a acoperișului de protecție

- Piese Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referință din schița pieselor de schimb (A72231. A72232) pentru acoperișul de protecție.
- * **Lipiți flanșa verticală a rampei acoperișului (piesa 1) de suportul vertical al secțiunii superioare.**
Asigurați-vă că placa acoperișului rămâne în poziția corectă în timpul marcării.
Placa respectivă trebuie să fie amplasată astfel încât pliul de pe marginea dreaptă să fie lipit de pliul stâng al plăcii marcate.
 - * **Marcați pe placă poziția suportului vertical în formă de U.**
Consultați schița detaliată 1.
 - * **Marcați pe placă poziția suportului vertical dintre plăcile de capăt ale secțiunii superioare.**
Consultați schița detaliată 2.
 - * **Tăiați o fantă în rampa acoperișului, urmând marcajele cât mai exact posibil.**

4. Montarea rampei din stânga a acoperișului de protecție (1 a în etapa 1)

- Piese Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referință din schița pieselor de schimb (A72231. A72232) pentru acoperișul de protecție.
- * **Lipiți flanșa verticală a rampei acoperișului de suportul vertical al secțiunii superioare.**
Lipiți capacul de capăt al plăcii acoperișului de flanșa verticală a plăcii obturatorului superior în timpul marcării.
 - * **Marcați pe placă poziția suportului vertical în formă de U.**
Consultați schița detaliată 1.
 - * **Marcați pe placă poziția suportului vertical dintre plăcile de capăt ale secțiunii superioare.**
Consultați schița detaliată 2.
 - * **Tăiați o fantă în rampa acoperișului, urmând marcajele cât mai exact posibil.**






5. Montarea rampei din dreapta a acoperișului de protecție (1 b în etapa 1)

Piese	Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referință din schița pieselor de schimb (A72231, A72232) pentru acoperișul de protecție.
1 b + 11	Lipiți rampa acoperișului de marginea frontală a plăcii obturatorului superior al capătului canalului de aer (aflată în spate în schiță). Aliniați orificiile pentru șuruburi din pliul superior al plăcii cu cele patru orificii de la marginea plăcii obturatorului superior. Consultați schița detaliată 1.
12,1	Fixați placa la marginea frontală a capătului canalului de aer folosind șuruburi autofiletante (4,8×13, 4 + 5 buc.).
1 b + 11	Lipiți flanșa verticală a rampei acoperișului de peretele secțiunii superioare. Introduceți fanta tăiată în rampa acoperișului pe suportul vertical al secțiunii superioare. Verificați alinierea marginii inferioare a capacului de capăt cu capetele șuruburilor din capătul canalului de aer. Consultați schița detaliată 2.
*	Marcați linia verticală pe peretele secțiunii superioare, la marginea superioară a rampei acoperișului. Observați săgețile din schița 3. Linia este utilă atunci când îndreptați marginea superioară a acoperișului.
12,2	Fixați rampa acoperișului pe secțiunea superioară folosind șuruburi autofiletante (4,8×13, 8 buc.).
12,3	Fixați capacul pe capătul canalului de aer folosind șuruburi autofiletante (4,8×13, 9 buc.).


6. Instalarea rampei centrale a acoperișului de protecție

Piese	Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referință din schița pieselor de schimb (A72231, A72232) pentru acoperișul de protecție.
1	Lipiți rampa acoperișului de marginea frontală a plăcii obturatorului superior al capătului canalului de aer (aflată în centrul în schiță). Montați pliul superior al plăcii pe pliul din n placa instalată în etapa anterioară. Aliniați orificiile pentru șuruburi din pliul inferior al plăcii cu cele patru orificii de la marginea plăcii obturatorului superior. Aliniați, de asemenea, orificiile din placă cu orificiile din rampa acoperișului, instalată în etapa anterioară.
12,4	Fixați placa la marginea frontală a capătului canalului de aer folosind șuruburi autofiletante (4,8×13, 4 + 5 buc.).
1	Lipiți flanșa verticală a rampei acoperișului de peretele secțiunii superioare. Introduceți fanta tăiată în rampa acoperișului pe suportul vertical al secțiunii superioare. Pozitionați marginea superioară a rampei acoperișului de-a lungul liniei marcate în etapa anterioară.
12,5	Fixați rampa acoperișului pe secțiunea superioară folosind șuruburi autofiletante (4,8×13, 8 buc.).
12,6	Fixați rampa acoperișului pe cealaltă rampă folosind șuruburi autofiletante (4,8×13, 7 buc.).

7.



8.





**7. Montarea rampei din stânga a acoperișului de protecție (1 a în etapa 1)**

- Piese Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referință din schița pieselor de schimb (A72231. A72232) pentru acoperișul de protecție.
- 1 a + 11 Lipiți rampa acoperișului de marginea frontală a plăcii obturatorului superior al capătului canalului de aer (aflată în față în schiță).**
Montați pliul superior al plăcii pe pliul din n placa instalată în etapa anterioară.
Aliniați orificiile pentru șuruburi din pliul inferior al plăcii cu cele patru orificii de la marginea plăcii obturatorului superior.
Aliniați, de asemenea, orificiile din placă cu orificiile din rampa acoperișului, instalată în etapa anterioară.
- 12,7 Fixați placa la marginea frontală a capătului canalului de aer folosind șuruburi autofiletante (4,8×13, 4 + 5 buc.).**
- 1 a + 11 Lipiți flanșa verticală a rampei acoperișului de peretele secțiunii superioare.**
Introduceți fanta tăiată în rampa acoperișului pe suportul vertical al secțiunii superioare.
Poziționați marginea superioară a rampei acoperișului de-a lungul liniei marcate în etapa 5.
- 12,8 Fixați rampa acoperișului pe secțiunea superioară folosind șuruburi autofiletante (4,8×13, 8 buc.).**
- 12,9 Fixați rampa acoperișului pe cealaltă rampă folosind șuruburi autofiletante (4,8×13, 7 buc.).**
- 12,10 Fixați capacul capătului pe secțiunea superioară folosind șuruburi autofiletante (4,8×13, 9 buc.).**

8. Etanșarea îmbinărilor acoperișului de protecție

Schița prezintă uscătorul 2W. Pentru uscătorul 3W, etanșarea este realizată pe baza aceluiași principiu.

- *** **Curățați zonele care trebuie etanșate folosind un agent de degresare înainte de a aplica masticul.**
- 1 Aplicați o peliculă netedă de mastic de etanșare în îmbinările dintre rampele acoperișului și secțiunea superioară.**
- 2 Întindeți masticul de etanșare în jurul fantelor pentru suporturile verticale ale secțiunii superioare din rampele acoperișului.**
- 3 Introduceți mastic de etanșare în îmbinarea superioară dintre rampa acoperișului (aflată în prim-plan în schiță) și capacul de capăt.**
- 4 Aplicați, de asemenea, mastic de etanșare la fantele marcajelor de tăiere din rampele acoperișului.**
- Încercați să umpleți cu mastic toate canelurile și fantele prin care ploaia poate pătrunde în uscător.





Etapele 1-4: Metoda de instalare 2: Fixarea acoperișului de protecție pe peretele capătului canalului de aer (capăt de canal de aer 2x1,0 m)

1. Îmbinarea plăcilor rampei acoperișului de protecție cu capacele de capăt

- Piese Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referință din schița pieselor de schimb (A72231, A72232) pentru acoperișul de protecție.
- 1 a + 11** **Lipiți capacul de capăt de suprafața exterioară a pliului de capăt al rampei de acoperiș (aflat în prim-plan în schiță).**
Aliniați rândul de orificii pentru șuruburi al capacului de capăt, aflat în partea de sus a schiței, cu rândul de orificii pentru șuruburi din rampa acoperișului.
Consultați schița detaliată 1.
- 12** **Fixați piesele (1 a + 11) folosind șuruburi autofiletante (4,8x13, 7 buc.).**
Lipiți capetele șuruburilor de capacul de capăt.
- 1 b + 11** **Introduceți capacul de capăt în pliul de capăt al plăcii rampei acoperișului (aflată în spate în schiță).**
Aliniați rândul de orificii pentru șuruburi al capacului de capăt, aflat în partea de sus a schiței, cu rândul de orificii pentru șuruburi din rampa acoperișului.
Consultați schița detaliată 1.
- 12** **Fixați piesele (1 b + 11) folosind șuruburi autofiletante (4,8x13, 7 buc.).**
Lipiți capetele șuruburilor de placa rampei de acoperiș.


Nu este necesar să tăiați rampele acoperișului de protecție.

Treceți direct la etapa de instalare.


2. Montarea rampei din dreapta a acoperișului de protecție (1 b în etapa 1)

- Piese Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referință din schița pieselor de schimb (A72231, A72232) pentru acoperișul de protecție.
- 1 b + 11** **Lipiți rampa acoperișului de marginea frontală a plăcii obturatorului superior al capătului canalului de aer (aflată în spate în schiță).**
Aliniați orificiile pentru șuruburi din pliul inferior al plăcii cu cele patru orificii de la marginea plăcii obturatorului superior.
Consultați schița detaliată 1.
- 12,1** **Fixați placa la marginea frontală a capătului canalului de aer folosind șuruburi autofiletante (4,8x13, 4 + 5 buc.).**
- 1 b + 11** **Lipiți flanșa verticală a rampei acoperișului de peretele capătului superior al canalului de aer.**
Verificați alinierea marginii inferioare a capacului de capăt cu capetele șuruburilor din capătul canalului de aer.
Consultați schița detaliată 2.
- *** **Marcați linia verticală pe peretele capătului canalului de aer, la marginea superioară a rampei acoperișului.**
Observați săgeata din schița 3. Linia este utilă atunci când îndreptați marginea superioară a acoperișului.
- 12,2** **Fixați rampa acoperișului pe capătul canalului de aer folosind șuruburi autofiletante (4,8x13, 9 buc.).**
- 12,3** **Fixați capacul pe capătul canalului de aer folosind șuruburi autofiletante (4,8x13, 9 buc.).**

3.



4.



**3. Instalarea rampei centrale (piesa 1) și din stânga (1 a în etapa 1) a acoperișului de protecție**

- Piese Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referință din schița pieselor de schimb (A72231, A72232) pentru acoperișul de protecție.
- 1** **Lipiți rampa acoperișului de marginea frontală a plăcii obturatorului superior al capătului canalului de aer (aflată în spate în schiță).**
Montați pliul superior al plăcii pe pliul din n placa instalată în etapa anterioară.
Aliniați orificiile pentru șuruburi din pliul inferior al plăcii cu cele patru orificii de la marginea plăcii obturatorului superior.
Aliniați, de asemenea, orificiile din placă cu orificiile din rampa acoperișului, instalată în etapa anterioară.
- 12,4** **Fixați placa la marginea frontală a capătului canalului de aer folosind șuruburi autofiletante (4,8×13, 4 + 5 buc.).**
- 1** **Lipiți flansa verticală a rampei acoperișului de peretele secțiunii superioare.**
Poziționați marginea superioară a rampei acoperișului de-a lungul liniei marcate în etapa anterioară.
- 12,5** **Fixați rampa acoperișului pe capătul canalului de aer folosind șuruburi autofiletante (4,8×13, 9 buc.).**
- 12,6** **Fixați rampa acoperișului pe cealaltă rampă folosind șuruburi autofiletante (4,8×13, 7 buc.).**
- 1 a + 11** **Lipiți rampa acoperișului de marginea frontală a plăcii obturatorului superior al capătului canalului de aer (aflată în față în schiță).**
Montați pliul superior al plăcii pe pliul din n placa instalată în etapa anterioară.
Aliniați orificiile pentru șuruburi din pliul inferior al plăcii cu cele patru orificii de la marginea plăcii obturatorului superior.
Aliniați, de asemenea, orificiile din placă cu orificiile din rampa acoperișului, instalată în etapa anterioară.
- 12,7** **Fixați placa la marginea frontală a capătului canalului de aer folosind șuruburi autofiletante (4,8×13, 4 + 5 buc.).**
- 1 a + 11** **Lipiți flansa verticală a rampei acoperișului de peretele secțiunii superioare.**
Poziționați marginea superioară a rampei acoperișului de-a lungul liniei marcate în etapa anterioară.
- 12,8** **Fixați rampa acoperișului pe capătul canalului de aer folosind șuruburi autofiletante (4,8×13, 9 buc.).**
- 12,9** **Fixați rampa acoperișului pe cealaltă rampă folosind șuruburi autofiletante (4,8×13, 7 buc.).**
- 12,10** **Fixați capacul pe capătul canalului de aer folosind șuruburi autofiletante (4,8×13, 9 buc.).**


4. Etanșarea îmbinărilor acoperișului de protecție

Schița prezintă uscătorul 2W. Pentru uscătorul 3W, etanșarea este realizată pe baza aceluiași principiu.

- *** **Curățați zonele care trebuie etanșate folosind un agent de degresare înainte de a aplica masticul.**
- 1** **Aplicați o peliculă netedă de mastic de etanșare în îmbinările dintre rampele acoperișului și capătul canalului de aer.**
- 2** **Introduceți mastic de etanșare în îmbinarea superioară dintre rampa acoperișului (aflată în prim-plan în schiță) și capacul de capăt.**
- 3** **Aplicați, de asemenea, mastic de etanșare la fantele marcajelor de tăiere din rampele acoperișului.**
Încercați să umpleți cu mastic toate canelurile și fantele prin care ploaia poate pătrunde în uscător.

Capătul canalului de aer 0,5-1,0 3W (A75960) - diagonală

Piese de schimb



Ref.	Nr. piesă	Denumirile 1 și 2	Nr. buc.	Nr. schiță	Greutate	Grup
1	A75747	CAPĂT CANAL AER DIAGONAL PLACĂ DE CAPĂT 0,5-1,0 M16	3	A75747	16,43	3000
2	A75748	CAPĂT CANAL AER DIAGONAL TRIUNGHIUL CAPACULUI 0,5-1,0 M16	2	A75748	1,69	3000
3	A70635	CAPĂT CANAL AER WM06 1,0 – PLACĂ LATERALĂ	2	A70635	7,52	3000
4	101810	ȘURUB 6K ZN 8.8 8X16 AM DIN933 CE	124			2010
5	110540	PIULIȚĂ M8 ZN 8 DIN934 CE	124			2010
6	115570	BANDĂ ETANȘARE 4x8 EKO-40	19			2600




Asamblarea capătului canalului de aer A75960

Piese	Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referință din schița pieselor de schimb A75959 pentru capătul de canal de aer. <i>Vă recomandăm să asamblați capătul canalului de aer pe o suprafață dreaptă. Astfel, vă veți asigura că ansamblul canalului de aer este drept la rândul său.</i>
6 (1,2,3)	Fixați benzi de etanșare pe flanșele celor două plăci de capăt (piesele 1) care vor fi asamblate, precum și la părțile 2 și 3. Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândului de orificii pentru șuruburi de pe flanșe (a se vedea schița detaliată 1).
1,2,3	Fixați plăcile de capăt împreună și fixați plăcile laterale și triunghiul capacului folosind piulițe și șuruburi (M 8 x 16). Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
6 (3.)	Fixați fâșiile de etanșare la flanșele celor două plăci laterale (părțile 3), care vor fi atașate la secțiune. Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândurilor de orificii pentru șuruburi.
4	Lipiți plăcile laterale de capetele secțiunii. Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce instalați plăcile laterale.
4,5	Fixați plăcile laterale folosind șuruburi și piulițe (M8×16, 11 buc./placă laterală). Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
*	Verificați îmbinările și forma dreptunghiulară a capătului canalului de aer. Strângeți toate șuruburile.

Capătul canalului de aer și acoperiș înclinat 3W (A75590)

Piese de schimb



Ref.	Nr. piesă	Denumirile 1 și 2	Nr. buc.	Nr. schiță	Greutate	Grup
1	A75583	PLACA LATERALĂ A CAPĂTULUI CANALULUI DE AER DIAGONAL LA STÂNGA 1,0 M15	1	A75583	10,3	3000
2	A75584	PLACA LATERALĂ A CAPĂTULUI CANALULUI DE AER DIAGONAL LA DREAPTA 1,0 M15	1	A75584	10,3	3000
3	A75585	PLACA LATERALĂ A CAPĂTULUI CANALULUI DE AER DIAGONAL LA CAPĂT 1,0 M15	3	A75585	19,8	3000
4	101810	ȘURUB 6K ZN 8.8 8X16 AM DIN933	124			2010
5	110540	PIULIȚĂ M8 ZN 8 DIN934	124			2010
6	115570	BANDĂ ETANȘARE 4×8 EKO-40 100m rola	22			2600




Asamblarea capătului canalului de aer A75590

- Piese Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referință din schița pieselor de schimb A75590 pentru capătul de canal de aer.
- Vă recomandăm să asamblați capătul canalului de aer pe o suprafață dreaptă.
Astfel, vă veți asigura că ansamblul canalului de aer este drept la rândul său.***
- 6 (3)** **Fixați benzi de etanșare pe flanșele celor două plăci de capăt (piesele 3) care vor fi asamblate.**
Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândului de orificii pentru șuruburi de pe flanșe (a se vedea schița detaliată).
- 1,2,3** **Conectați atât plăcile de capăt, cât și plăcile laterale, utilizând piulițe și bolțuri (M8x16).**
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- 6 (1,2)** **Fixați fâșiile de etanșare la flanșele celor două plăci laterale (părțile 1 și 2) care vor fi atașate la secțiune.**
Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândurilor de orificii pentru șuruburi.
- 4** **Deplasați strâns plăci până la capetele secțiunii și a plăcii de capăt a acoperișului înclinat pe partea superioară a marginii secțiunii, astfel, încât marginea să fie între marginile secțiunii și rezervorul din partea superioară.**
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora benzile de etanșare în timp ce instalați plăcile laterale.
- 4,5** **Fixați plăcile laterale folosind șuruburi și piulițe (M8x16, 11 buc./placă laterală).**
Nu strângeți complet șuruburile, pentru a putea îndrepta ulterior capătul canalului de aer.
- *** **Verificați îmbinările și forma dreptunghiulară a capătului canalului de aer. Strângeți toate șuruburile.**

Capătul canalului de aer telescopului 3W (A76735)

Piese de schimb




Ref.	Nr. piesă	Denumirile 1 și 2	Nr. buc.	Nr. schiță	Greutate	Grup
1	A76729	PLACA INFERIOARĂ A TELESOPULUI CAPĂTULUI CANALULUI DE AER M21	6	A76729	4,7	3000
2	A76730	PLACA INFERIOARĂ LATERALĂ A TELESOPULUI CAPĂTULUI CANALULUI DE AER 1,0 M21	2	A76730	4,2	3000
3	A76731	PLACA SUPERIOARĂ A TELESOPULUI CAPĂTULUI CANALULUI DE AER M21	6	A76731	4,7	3000
4	A76732	PLACA SUPERIOARĂ LATERALĂ A TELESOPULUI CAPĂTULUI CANALULUI DE AER 1,0 M21	2	A76732	4,5	3000
5	A76733	SUPORTUL DREPT AL TELESOPULUI CAPĂTULUI CANALULUI DE AER 1.0 M21	2	A76733	2,9	3000
6	101810	ȘURUB 6K ZN 8.8 8X16 AM DIN933	269			2000
7	110540	PIULIȚĂ M8 ZN 8 DIN934	286			2000
8	107910	ȘURUB DE BLOCARE ZN M 8x16 DIN603 8,8	17			2000
9	107720	ȘURUB HEXAGONAL CU AUTOFILETARE DIN 7504K Zn 4,8x13	20			2000
10	115570	BANDĂ ETANȘARE 4x8 EKO-40 100m rola	22			2600




Valorile limită pentru dimensiunile capătului canalului de aer A76735

Dimensiunea maximă a telescopului este 720 mm. Cea minimă este 382 mm, când se aplică dimensiunile originale ale plăcilor. Este posibil să fie făcute mai jos, dar atunci și plăcile trebuie tăiate mai jos. Suportul (piesa 5) este întotdeauna necesarul, chiar dacă placa este mai jos.




Poziția inițială înainte de instalarea telescopului

Asamblați capetele canalului de aer ca să fie gata de instalare, și construiți canalul telescopului între ele. Piesa inferioară trebuie să fie în aceeași linie cu capătul canalului de aer al uscătorului.



1. Instalarea piesei inferioare




Piese Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referință din schița pieselor de schimb A76735 pentru capătul de canal de aer.

10 (1,2) **Fixați benzi de etanșare pe flanșele celor două plăci de capăt (piesele 1) care vor fi asamblate și flanșe pe suprafața inferioară.**
Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândului de orificii pentru șuruburi de pe flanșe (a se vedea schița detaliată).

1,2,5 **Conectați plăcile de capăt și plăcile laterale. Puneți suportul (piesa 5) în bolțurile superioare. Fixați, utilizând piulițele și bolțurile (M8x16). Fixați doar flanșa inferioară a piesei 2 în această fază.**

2. Instalarea piesei superioare



- Piese Numerotarea etapelor lucrării utilizează numerele de referință din schița pieselor de schimb A76735 pentru capătul de canal de aer.
- 10 (3,4)** **Fixați benzi de etanșare pe flanșele celor două plăci de capăt (piesele 3) care vor fi asamblate ja yläpinnan laippoihiin.**
 Fixați benzile de etanșare pe interiorul rândului de orificii pentru șuruburi de pe flanșe (a se vedea schița detaliată).
- 3,4** **Conectați atât plăcile de capăt, cât și plăcile laterale, utilizând piulițe și bolțuri (M8x16).**
- 1,3** **Dacă (centrele) fantelor îmbinării plăcii inferioare și superioare nu sunt în aceeași linie, realizați un orificiu de 8 mm prin fantă în placa inferioară. Fixați utilizând un bolț cu gât pătrat (M 8 x 16). Strângeți piulița pe filetul bolțului cu gât pătrat, astfel, încât plăcile să rămână un pic slăbite. Acest lucru permite o mică rezervă de mișcare în echipamentele prevăzute cu o scară.**
- 9** **Fixați colțurile piesei inferioare (1,2), utilizând șuruburi cu autofiletare Șuruburi cu autofiletare, 5 buc./colț.**